ANEXO I AL PPT

Código	*Nat*	*Ud*	*Resumen*	*CanPres*
6504-E-NET64-O-C18	Partida	u	Central de incendios interactiva digital, fabricada en cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4, e integrable en el sistema Hercules existente. Características técnicas: Capacidad de gestionar 4 lazos y 200 direcciones por lazo. Nº de zonas: 100 expandible a 10,000 Nº de grupos de entrada: 4000 Nº de grupos de salida: 255 por central Relés auxiliares de alarma de fuego. Relé auxiliar de avería. Salida de Transmisión de Alarma. Salida monitoreada para Bomberos. Salida monitorizada de transmisión de alarmas. Salidas de alarma programables monitoreadas. Salida auxiliar de 24 voltios. Puertos de comunicación: USB (solo para realizar configuración) / RS232 / Ethernet Normas aplicables: EN54 2 & 4	3
6400-HERCULES-6	Partida	u	Integración de las centrales de incendio en el sistema Hércules existente.	1
LTU 200	Partida	u	Analizador de lazo autónomo.	1
			Analizador de lazo compatible con la central con capacidad para realizar la activación de los elementos de salida: sirenas, altavoces de evacuación integrados en dispositivos, elementos ópticos, módulos de control, etc…	
6000PLUS-HT	Partida	u	Detector térmico digital direccionable e interactivo, compatible con la central y acorde a la norma EN 54-5.	176
6000PLUS-OP	Partida	u	Detector optico de humo direccionable e interactivo, compatible con la central y acorde a la norma EN 54-5.	364
6000PLUS-OPHT-SVAD	Partida	u	Detector óptico-térmico con sirena y dispositivo visual de alarma, digital, direccionable e interactivo, compatible con la central y acorde a las normas EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23.	274
6000PLUS-BASE	Partida	u		814
6000 PLUS-PATTRESS	Partida	u		234
6000-MCP	Partida	u	Pulsador de alarma direccionable, compatible con la central y acorde a las normas EN 54-11 & 17 .	54
MCP BOX	Partida	u		54
6000-MIP	Partida	u	Módulo direccionable para señales de elementos externos mediante un contacto N/A con supervisión final de línea y configurable como alarma o prealarma, acorde a la norma EN54/17/18.	12
6000-CCO	Partida	u	Módulo direccionable para realizar maniobras de elementos externos o sistemas mediante un contacto N/A ó N/C, , acorde a la norma EN54/17/18.	12
6000-MICCO	Partida	u	Módulo direccionable de entrada monitorizada y con un contacto libre de potencial de salida, acorde a la norma EN54/17/18.	10
IPCI.01.46	Partida	UD	Instalación de lazo analógico LHR 2x1,5 trenzado de 20 vueltas por metro, con pantalla de aluminio e hilo de drenaje y resistente al fuego según norma UNE50200. Ejecución en superficie, bajo tubo rígido de PVC.	8530
IPCI.BIE30	Partida	UD	Boca de incendios de 25 mm equipada con 30 m de manguera semirrígida	6
			Suministro e instalación y adecuación de la tubería de agua de boca de incendios equipada con manguera semirrígida de 25mm 30m para cubrir Terraza,Amara, Terraza Cristina enea, terraza Atotxa, Centro día , pl 0 y sótano 1	
IPCI EXT			Extintor de polvo seco de 6 kgs para Toki alai txoko 3	1
IPCI EXT1			Modficar altura de extintor junto a habitaciones 12 y 18 del txoko 2 y junto habitación 5 del txoko 3	3
IPCI EXT 2			Modificar ubicación de EXTINTOR PARA QUE ESTÉ ACCESIBLE E INSTALAR A ALTURA REGLAMENTARIA	86
IPCI CART			Carteles de 420x420 fotoluminiscente para extintor, bie y pulsador edificio ERNIO	82