

**PRESKIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA,
GESTIÓN DE CENTRALES DEL AÑARBE SA GAS NATUREL
HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOA ARAUTUKO DUENA**

Donostia, 2026ko ekainak 12



**PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA,
GESTIÓN DE CENTRALES DEL AÑARBE SA GAS NATUREL
HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOA ARAUTUKO DUENA**

AURKIBIDEA

1. Kontratuaren xedea	1
2. Horniduraren deskribapena	1

PRESKIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA, GESTIÓN DE CENTRALES DEL AÑARBE SA GAS NATURALEZ HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOA ARAUTUKO DUENA

1. Kontratuaren xedea

Prozedura honen xedea da esparru-akordio bat sinatzea, Gestión de Centrales del Añarbe SAri (aurrerantzean, GECASA edo erakunde kontratatzailea) gas naturala hornitzeko gai den enpresaburu batekin edo batzuekin; hornidura horren baldintza jakin batzuk ezarriz eta, ondoren, haien artean esleituz esparru-akordio horretan oinarritutako kontratuak.

Horniduraren deskribapena eta ezaugarriak eta esleipendunak esparru akordio honetan oinarritutako kontratuen prestazioak gauzatzeko modua eta Preskripzio Teknikoen Agiri honetan adierazitakoak izango dira.

Bai Administrazio Baldintza Berezien Agiria bai Preskripzio Teknikoen Agiri hau kontratu izaerakoak dira, eta, beraz, esparru akordioaren izenpetzaileek sinatu beharko dituzte, ados daudela adierazteko, akordioa formalizatzeko ekitaldian bertan.

2. Horniduraren deskribapena

Kogenerazio-plantak bi instalazio ditu: lehenengoak, 1.416 kW-ko potentzia unitarioa duten hiru motor ditu, erregai gisa gas naturala erabiltzen dutenak; bigarrenak, berriz, 805 kW-ko potentzia unitarioa duten bi motor ditu, erregai gisa hondakin-urak arazteko prozesuaren beraren ondoriozko biogasa erabiltzen dutenak; horrela, energia elektrikoa eta termikoa sortzen da.

Gas naturalaren kontsumoaren ikuspegitik, bi agertoki desberdin izan dira azken urteetan. 2021eko abendura arte, gas naturalaren kogenerazioko motorrak martxan egon dira, eta guztira 45.000 MWh/urteko gas kontsumoa izan dute. 2022ko urtariletik aurrera, motorrak geldirik egon dira, eta bi galdara elikatzeke gas naturala baino ez da kontsumitu, guztira 4.200 MWh/urteko gas kontsumoarekin. Aurreikusten da esparru akordioaren indarraldian bi kontsumo egoeretako edozein gertatu ahal izango dela.

Orientazio gisa soilik, gaur egun gas naturalaren hornidura-puntuari buruzko datuak honako hauek dira:

- Hornidura puntuaren identifikazio kode unibertsala (CUPS): ES 0229100002439449SD (Donostiako Hipika Bideko 70. zenbakian kokatua)
- Enpresa banatzailea: Nortegas Energía Distribución, S.A.U.
- Hornidura-puntutik sareetarako konexioaren presioa: gasbiderako konexioa, 4 bar-etik gorako eta 60 bar-eko edo hortik beherako presioarekin
- Kontsumo-agertokiaren araberrako baldintzak:

- 1. egoera: Gas naturalaren kogenerazio-motorrak martxan:
 - Dagokion tarifa-taldea: RL. 8
 - Urteko kontsumo zenbatetsia: 50.000 MWh/urteko
 - Kontrataturako eguneko emaria: 240.000 kWh/eguneko
 - 2. egoera: Gas naturalaren kogenerazio-motorrak geldirik:
 - Dagokion tarifa-taldea: RL. 6
 - Urteko kontsumo zenbatetsia: 4.200 MWh/urteko
 - Kontrataturako eguneko emaria: 35.000 kWh/eguneko
- Kontagailua:
- Marka: "ACTARIS"
Eredua: "FLUXI 2100"
Tamaina: G-400 DN100 PN16
Serie zk.: 9028502001/B
Urtea: 2006
- Bihurgailua:
- Marka: "ITRON"
Eredua: "CORUS"
Serie zk.: 3403760057
Urtea: 2018

Aurreko datuak berriro zehaztuko dira hornidura-kontratua esleitzeko prozeduran esparru-akordioaren sinatzaileei bidaltzen zaizkien eskaintza ekonomikoko eskaeretan. Eskaera horietan, zenbatetsitako kontsumoa adieraziko da. Gutxi gorabeherakoa baino ez da izango, eta ez du GECASArekin loturarik izango, eta GECASAk ez ditu kontsumitu beharko kWh guztiak hornidura-puntuan. Ez da erreklamatzeko, zigortzeko edo errenergatzeko arrazoi izango aurreikusitako bolumenaren edo kontsumoaren desbideratzea, ez eta kontsumo-formaren edo -kurbaren aldaketak ere. Hornitu beharreko gas naturalaren bolumena kontratua indarrean dagoen bitartean agerian geratzen diren beharren arabekoa izango da, eta GECASAk ez du inolaz ere konprometituko gas naturalaren gehieneko edo gutxieneko kantitatea kontsumitzera. Enpresa merkaturatzaileak ezin izango du errenergurik edo zigorrik ezarri zenbatetsitako kontsumoaren eta benetan hornitutako bolumenaren arteko aldeengatik.

GECASAk, dagokion hornidura-kontratua gauzatzen den bitartean, aldatu egin ahal izango du bidalitako eskaintza ekonomikoaren eskaeran adierazitako eguneroko emaria, indarrean dagoen araudi aplikagarrian xedatutakoaren arabera; kasu horretan, enpresa merkaturatzaile esleipendunak, kostu gehigarririk gabe, dagokion emari-aldaketa izapidetu beharko du konpainia banatzailearen aurrean.