ONDARROAKO UDALA

ONDARROAKO UDAL KIROLDEGIKO IGERILEKU KLIMATIZATUETAKO URAREN ANALISIA KANPOKO LABORATEGI BIDEZ EGITEKO ZERBITZUAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOAK, IGERILEKUEN IRIZPIDE TEKNIKO-SANITARIOAK EZARTZEN DITUEN 742/2013 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA.

ZERBITZUA 2022ko Uztailaren 26tik 2024ko Abenduaren 31ra emango da.

JARRAIBIDEA

1.- KONTRATUAREN XEDEA

2.- ZERBITZUAK

3.-KONTRATUA GARATUKO DEN INSTALAZIOAK

4.- ZERBITZUEN EZAUGARRIAK.

4.1.-ANALISIEN EZAUGARRIAK

4.2.-ZERBITZUAK EMATEKO MODURA

5.- ENPRESAREN AURKEZPENA

6.-ERANSKINAK

6.1.- 2022ko KIROLDEGIKO INSTALAZIOEN EGUTEGI/ORDUTEGIAK

Sinatzaile / Firmante: ONDARROAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Data: 2022-05-25 07:11:24(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:11:24 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MILAGROS RODRIGUEZ ARRANZ Data: 2022-05-25 07:13:07(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:13:07 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (2f5cd4b8-6898-4e7c-ac50-0bc8f2003b19) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

ONDARROAKO UDALA

GAIA: ONDARROAKO UDAL KIROLDEGIKO IGERILEKU KLIMATIZATUETAKO URAREN ANALISIA KANPOKO LABORATEGI BIDEZ EGITEKO ZERBITZUAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOAK, IGERILEKUEN IRIZPIDE TEKNIKO-SANITARIOAK EZARTZEN DITUEN 742/2013 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA.

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Definizioa: Udal-igerilekuko ura aztertzeko zerbitzuak kontratatzea, 742/2013 Errege Dekretuan xedatutakoa betetzeko. Igerilekuko bi ontzik osatutako udal-igerileku estalia da. Egin beharreko lanak honako hauek izango dira: Ontzi bakoitzaren laginak hartzea, Igerilekuen Autokontrolerako Gidan ezarritako parametroak kuantifikatzeko.

Zehazki, hauek izango dira:

A) Ontzietako ura:

- Tenperatura.
- PH-a (pH-unitateak).
- Uhertasuna (UNF).
- Eroankortasuna (uS/cm)
- Hondar-kloro librea (CRL) (mg/l)
- Hondar-kloro konbinatua (mg/l)
- E. coli (ufc/100 ml)
- Pseudomona aeruginosa (ufc/100 ml)

B) Lokaleko airea:

- CO2.
- Hezetasun erlatiboa
- Giro-tenperatura

C) Kanpoan:

- CO2

CPV kodea	71900000-7 (laborategiko Zerbitzuak)

2.- ZERBITZUAK

Laginak hil bakoitzeko azken astean hartuko dira. Lagin bat igerileku bakoitzean, hau da hilero bi lagin (bi analisiak) izanda.

Ezustekoren baten ondorioz behar izanez gero, kiroldegitik aparteko analisiak eskatuko dira.

URTEA	Gutxieneko laginak	ezuztekoak	Gehieneko laginak
2022	12	4	16
2023	24	8	32
2024	24	8	32
2025	24	8	32
GUZTIRA	**84**	**28**	**112**

Sinatzaile / Firmante: ONDARROAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Data: 2022-05-25 07:11:24(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:11:24 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MILAGROS RODRIGUEZ ARRANZ Data: 2022-05-25 07:13:07(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:13:07 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (2f5cd4b8-6898-4e7c-ac50-0bc6f2003b19) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Laborategiak erabilitako analisi-metodo bakoitzaren prozedura baliozkotuak, Errege Dekretua 742/2013 egokituko dira, horrela esaten duelako:

9. artikulua. Laborategiak eta analisi-metodoak.

1. Igerilekuko uraren laginak aztertzeko laborategiek kalitatea bermatzeko sistema bat izan beharko dute ezarrita.

2. Baldin eta igerilekuko ur-laginetan determinazio analitikoak egiten diren laborategiek ez badute UNE EN ISO/IEC 17025 arauak egiaztatutako analisi-metodorik, gutxienez, izan beharko dituzte erabilitako analisi-metodo bakoitzaren prozedura baliozkotuak; hartara, parametro bakoitza lan-tarte egokian kuantifikatuko da I. eranskineko parametroko balioak betetzen direla egiaztatzeko, haien ziurgabetasuna eta detekzio- eta kuantifikazio-mugak zehaztuta.

3. Igerilekuko uraren kontroletan erabilitako kitek UNE-ISO 17381 araua beteko dute, hau da, «Uraren kalitatea. Ur-analisian erabiltzeko prest dauden entsegu-kitak erabiltzen dituzten metodoak hautatzea eta aplikatzea» edo, hori ezean, gutxienez, horrenbesteko osasunaren babes-maila bermatzen duen antzeko beste arau edo estandar bat.

3.-KONTRATUA GARATUKO DEN INSTALAZIOAK.

Zerbitzua Ondarroako Zaldupe Udal Kiroldegiko igerilekuaren instalazioetan emango da.

4.- ZERBITZUEN EZAUGARRIAK.

4.1.-ANALISIEN EZAUGARRIAK

Egin beharreko lanak honako hauek izango dira: Ontzi bakoitzaren laginak hartzea, Igerilekuen Autokontrolerako Gidan ezarritako parametroak kuantifikatzeko.

Zehazki, hauek izango dira:

A) Edalontzietako ura:

- Tenperatura.
- PH-a (pH-unitateak).
- Uhertasuna (UNF).
- Eroankortasuna (uS/cm)
- Hondar-kloro librea (CRL) (mg/l)
- Hondar-kloro konbinatua (mg/l)
- E. coli (ufc/100 ml)
- Pseudomona aeruginosa (ufc/100 ml)

B) Lokaleko airea:

- CO2.
- Hezetasun erlatiboa
- Giro-tenperatura

C) Kanpoan:

- CO2.

Sinatzaile / Firmante: ONDARROAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Data: 2022-05-25 07:11:24(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:11:24 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MILAGROS RODRIGUEZ ARRANZ Data: 2022-05-25 07:13:07(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:13:07 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (2f5cd4b8-6898-4e7c-ac50-0bc8f2003b19). Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

4.2.-ZERBITZUAK EMATEKO MODURA

Laginak hilabete bakoitzeko azken astean hartuko dira. Lagin bat igerileku bakoitzean. Ezustekoren baten ondorioz behar izanez gero, kiroldegitik aparteko analisiak eskatuko dira Kontratuaren xede diren zerbitzuak beren berezitasunen arabera emango dira. Egindako analisien emaitzak posta elektronikoz bidali beharko zaizkio kontratuaren arduradunari, gehienez ere laginak hartu eta 5 eguneko epean.

5.ENPRESAREN AURKEZPENA.

Udalak garrantzitsutzat jotzen du enpresaren funtzionamendua ezagutzea. Helburu horretarako, eta helburuak lortzeko balio digun informazioa bakarrik eskuratuz, erakunde esleipendunak erakundearen aurkezpen txiki bat egin beharko du eta elementu hauek jaso beharko ditu: egoitza soziala, burutzen dituen bestelako jarduerak, Udalarekin harremanetan egongo diren pertsonak, edo garrantzitsutzat jotzen dituen beste batzuk

6.-ERANSKINAK

Sinatzaile / Firmante: ONDARROAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Data: 2022-05-25 07:11:24(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:11:24 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MILAGROS RODRIGUEZ ARRANZ Data: 2022-05-25 07:13:07(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:13:07 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (2f5cd4b8-6898-4e7c-ac50-0bc8f2003b19) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

6.1.- 2022ko KIROLDEGIKO INSTALAZIOEN EGUTEGI/ORDUTEGIAK

2022ko Zaldupe Udal Kiroldegiko aurreikusitako egutegia. Lauki beltzez dauden egunak ez da egongo zerbitzurik.

KIROLDEGIA: 2022ko EGUTEGI-ORDUTEGIA

URTARRILA						
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

OTSAILA						
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARTXOA						
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

APIRILA						
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAIATZA						
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

EKAINA						
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

UZTAILA						
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABUZTUA						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

IRAILA						
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

URRIA						
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AZAROA						
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ABENDUA						
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

KIROLDEGIKO INSTALAZIOEN ORDUTEGIA	astelehenetik ostiralera	larunbatak	igandeak eta jai egunak
NEGUKOA	07:30-21:00	09:00-13:30 16:30-20:00	09:00-13:30
UDAKOA	07:30-13:30 16:30-20:30	08:00-14:00 *(uztailan eta abuztuan)*	09:00-13:30

Kiroldegiko sarrera 5minutu aurretik eta irteera 15minutu beranduago.

Mila Rodríguez Arranz
Zaldupe Udal Kiroldegiko zuzendaria

Sinatzaile / Firmante: ONDARROAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Data: 2022-05-25 07:11:24(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:11:24 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MILAGROS RODRIGUEZ ARRANZ Data: 2022-05-25 07:13:07(UTC) Fecha: 25/05/2022 07:13:07 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {2f5c4b48-6898-4e7c-a c50-0bc8f2003b19} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.