83,03 m2
26 PERSONAS

PASILLO:
NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN
4.5 m

FLUJO ESCALERA:
NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN
2.35 m

<35 m

BIE

29.67

0.10

5.95 | 0.10 | 5.81 | 0.10 | 5.81 | 0.10 | 5.81 | 0.10 | 5.95

53,11 m2
26 PERSONAS

52,3 m2
26 PERSONAS

52,3 m2
26 PERSONAS

52,3 m2
26 PERSONAS

53,5 m2
26 PERSONAS

6.75

1.8

0.9

9.00

Asientos reservados | Espacio reservado (1,10 x 1,40) | Espacio reservado (1,10 x 1,40)

11.88

1 PUERTA: 26 Personas 0.8m (Min 0,8)

2 PUERTA: 26 Personas 0.8m (Min 0,8)

3 PUERTA: 26 Personas 0.8m (Min 0,8)

4 PUERTA: 26 Personas 0.8m (Min 0,8)

5 PUERTA: 26 Personas 0.8m (Min 0,8)

5.00

3.90

SECTOR 1

SECTOR 2

PUERTA SECTOR.
E.I. 2 45-C5
130 PERSONAS
1.75m (Min 1.25 m)

PASILLO:
130 Personas
2.60 m (Min 1 m)

29.97

<35 m

<35 m

PASILLO:
130 Personas
2.60 m (Min 1 m)

2.60

0.10

SECTOR 2

PASILLO:
NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN
4.50 m

PUERTA EVAC.
NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN
364 PERSONAS
1,82 m (2 x 0.90m)

1.29

130 PERSONAS
1.60m (Min 1,0)

26.64

130 PERSONAS
1.60m (Min 1,0)

0.98

1.48

4.23

4.53

0.35

0.98

0.17

COMPUERTA
NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN
182 PERSONAS
E.I. 2 45-C5
Puerta: 0,90m (Se mantienen las dimensiones pre-existentes)

SECTOR 2

6.70

2.40

0.10

9.63

2.23

3.60

7.13

0.10

4.20

LEYENDA INSTALACION DE INCENDIOS

- CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA
- PULSADOR DE EMERGENCIA
- DETECTOR DE HUMOS
- EXTINTOR POLVO ABC EN CARRO
- EXTINTOR CO2 144B
- EXTINTOR 21A-113B
- INDICADOR DE SALIDA
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (25 mm)
- INDICADOR DE DIRECCIÓN
- ALARMA ÓPTICO - ACÚSTICA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- DETECTOR DE PRESENCIA

ESTRUCTURA R 60
PAREDES Y TECHOS E.I. 60
PUERTAS E.I. 2 45 - C5

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 5 AULAS EN EL C.E.P.S. DE GORLIZ
Barrio de Kipulene, Gorliz

A012

PLANTA MEDIDAS CONTRA INCENDIOS PROPUESTA

Esc: 1/100 en A2

Promotor:
Gobierno Vasco. Departamento de educación / Herkuntza Saila.

Rev: 1/00 --/--/----

Arquitecto:
Guillermo Avanzini Merino

Nºexp.:
B-003/15

20/06/2017