NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD | **PV . ACC**

LEY PARA LA PROMOCION PARA LA ACCESIBILIDAD

Ley 20/1997, de 4 de Diciembre, de la Presidencia del G. V. / B.O.P.V. 24/12/97 – nº 246.

Entrada en vigor: 12 de Abril de 1998. A fecha de Solicitud de Licencia

Ámbito de aplicación:

La presente Ley será de aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todas las actuaciones en materia de Urbanismo, edificación, Transporte y Comunicación, realizadas por cualquier sujeto con personalidad física o jurídica, pública o privada.

Edificación:

- Obras de construcción de nueva planta incluidas las subterráneas, con excepción de las relativas a viviendas unifamiliares. Los edificios de nueva planta garantizarán la utilización autónoma por parte de todas las personas de los accesos y comunicaciones del edificio con la vía pública, con los servicios o edificaciones anexas de uso comunitario, con los garajes y con los edificios vecinos. Así mismo garantizarán las comunicaciones de las viviendas con los elementos comunes, con los garajes, con los trasteros y dependencias anexas.

Urbanización:

- Los espacios públicos (vías públicas, parques y plazas) así como los respectivos equipamientos comunitarios, las instalaciones de servicios públicos y el mobiliario urbano, garantizarán la accesibilidad de todas las personas. Los instrumentos de planeamiento urbanístico (estudios de detalle, proyectos de urbanización y de ejecución de obras) garantizarán la accesibilidad a todos los elementos de urbanización y del mobiliario urbano incluidos en su ámbito.

Documentación a presentar en Proyecto Básico:

MEMORIA	• Se hará constar expresamente la observancia de esta Ley 20/1997 y del decreto 68/2000. • Se justificará la obligatoriedad de las reservas con sus cómputos correspondientes, justificando en caso contrario la no-obligatoriedad de su cumplimiento. • Se justificará el cumplimiento de las diferentes determinaciones de las Normas Técnicas de desarrollo de la Ley, recogidas en el Decreto 68/2000. • Se justificará debidamente la adopción por criterios de practicabilidad.	• Como modelo de la justificación se proponen las Fichas: F.ACC/URB.A.II. ENTORNO URBANO F.ACC/EDI.A.III EDIFICIOS EN GENERAL

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD | **PV . ACC**

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco / B.O.P.V. 12/06/2000 – nº 110.

Entrada en vigor: 12 de Diciembre de 2000. Será de aplicación a las Solicitudes de Licencia a partir del 12-12-00 y de aplicación a los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Proyectos de Urbanización, aprobados inicialmente a la fecha de entrada en vigor, pendientes de aprobación provisional o definitiva, estableciéndose tres meses para su adaptación.

Ámbito de aplicación:

El definido por la Ley para la Promoción de la Accesibilidad.

Anejo I. Parámetros Antropométricos

- Su objeto es definir los conceptos básicos, identificar los grupos de personas con dificultades en la Accesibilidad, así como establecer las medidas, dimensiones corporales, situaciones de alcance y control y necesidades de espacio para movimientos y transferencias y aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño del entorno urbano, la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación.

Anejo II. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en el entorno Urbano.

- Estas Normas serán de obligado cumplimiento en el diseño de planos, en la redacción de las determinaciones de los Instrumentos de Planeamiento, y en la redacción y ejecución de Proyectos de Urbanización, así como en el diseño, características y colocación del Mobiliario Urbano.

Anejo III. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en los Edificios.

- Las Normas de este Anejo serán de obligado cumplimiento, en el diseño de Planos y en la redacción de Proyectos de edificación.

Anejo IV. Accesibilidad en la Comunicación.

- Recoge las condiciones Técnicas de Accesibilidad que han de reunir los diferentes sistemas de comunicación para garantizar el derecho de las personas a la información y/o comunicación básica y esencial.
- Cuando la reforma, ampliación o modificación afecte a las urbanizaciones y espacios libres de edificación o vía pública se adecuarán a las determinaciones del Anejo II.
- **EXCEPCIONES, CRITERIOS DE PRACTICABILIDAD: En los casos en que por circunstancias OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA no sea posible aplicar los criterios de accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al PRESUPUESTO DISPONIBLE la adaptación sea de un gasto desproporcionado, se podrán aplicar criterios de practicabilidad, siempre debidamente justificado**.

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO — F.ACC/URB.A.II

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano.
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.



APARTADO	**NORMATIVA.** Decreto 68/2000 de 11 de Abril. **Anejo II**	PROYECTO
NO PROCEDE POR NO ENCONTRARSE EN LOS CASOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN.		

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS — F.ACC./EDI.A.III

AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. El presente Anejo será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares, edificaciones de nueva planta de uso Residencial y edificios e instalaciones de uso Hostelero. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.AIII)
Los edificios de uso **INDUSTRIAL**, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, serán accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible a personas con silla de ruedas.



APARTADO	**NORMATIVA.** Decreto 68/2000 de 11 de Abril. **Anejo III**	PROYECTO

OBJETO (Anejo III. Art.1)	Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para garantizar su uso y disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre. Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas.			
ACCESO AL INTER. EDIFICIO (Anejo III. Art.4)	Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas.			
PUERTAS EXTERIORES (Anejo III. Art.4.1.1)	**ESPACIO LIBRE** a ambos lados de la puerta:		$\phi \geq 180$ cm	**ϕ= NP**
	Angulo de apertura		$\alpha \geq 90°$	**α= NP**
	ANCHO	Apertura Manual	A ≥ 90 cm	**A = NP**
		Apertura Automática	A ≥ 120 cm	**A= NP.**
		Tirador	90 ≤ H ≤ 120 cm	**H = NP**
	PUERTAS ACRISTALADAS			
	Vidrio de seguridad con Zócalo protector de:		H ≥ 40 cm	**H = NP**
	2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho:		H_1=90cm //H_2=150cm	**H_1= NP**
	PUERTAS DE EMERGENCIA			
	Mecanismo de apertura de doble barra:		H_1=90cm // H_2=20cm	**H_1= NP** **H_2= NP**
	ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO			
	Pasos alternativos libres de ancho		A ≥ 90 cm c/10m	**A =NP**
	Elementos de accionamiento		90 ≤ H ≤ 120 cm	**H = NP**
VESTÍBULOS (Anejo III. Art.4.2)	**ESPACIO LIBRE** de obstáculos:		$\phi \geq 180$ cm	**ϕ= NP**
	PAVIMENTO:		Antideslizante/continuo	**NP**
	ILUMINACIÓN	Nivel	E ≥ 300 lux	**E = NP**
		Interruptores con piloto luminoso	90 ≤ H ≤ 120 cm	**H = NP**
	SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrán Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se recomiendan Maquetas			
COMUNICACIÓN HORIZONT. INTERIOR (Anejo III. Art.5.2)	**ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO**			
	Prisma Libre	**ALTO**	H ≥ 220 cm	**H = NP**
		ANCHO	B ≥ 180 cm	**B = NP**
	SILLAS DE RUEDAS Si recorrido peatonal >100m, disponer		1/100 personas	**Nº=NP**
	SEÑALIZACIÓN Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm			
	PASILLOS PRINCIPALES	ANCHO LIBRE:	B ≥ 180 cm	**B=NP**
	PASILLOS SECUNDARIOS	ANCHO LIBRE	B ≥ 120 cm	**B > NP**
		Con espacios de giro	$\phi \geq 150$ cm/d≤ 18 m	**ϕ = NP d =NP** ☒
		Obligatorio al principio y final del pasillo		
	PUERTAS INTERIORES.	Espacio libre a ambos lados	$\phi \geq 180$ cm	**ϕ= NP**
		Si el pasillo es B = 120 cm:	$\phi = 120$ cm	**ϕ= NP**
	HUECO LIBRE	Anchura	A ≥ 90 cm	**A= NP**
		Ángulo de apertura	$\alpha \geq 90°$	**α = NP**
	TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la puerta y a		90 ≤ H ≤ 120cm	**H = NP**

	MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla alargada hasta esta altura.			
	VENTANAS en pasillos.	Altura libre bajo apertura	H ≥ 220 cm	**H =NP**
		Altura de colocación de mecanismos	80 h ≤ 110 cm	**h = NP**
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR (Anejo III. Art.5.3)	La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma			
ESCALERAS (Anejo III, Art.5.3.1)	**PELDAÑOS.**	No se admiten peldaños aislados No se admite solape de escalones Tendrán contrahuella y carecerán de bocel.		**Nºpeld. min= NP**
	ALTURA LIBRE bajo escalera	H ≥ 220 cm		**H = NP**
	Intrados del tramo inferior	Cerrarlo hasta 220cm		☒
	PASAMANOS			
	Para ancho ≥ 120 cm	Obligatorio a ambos lados		**A= NP**
	Para ancho ≥ 240 cm	Además intermedio		
	ILUMINACION. Nivel a 1m del suelo	E ≥ 500 lux, Recomdable		
	SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras ☐			
RAMPAS (Anejo III, Art.5.3.2)	**ACCESOS**	∅ ≥ 180cm		**∅ = NP**
	PENDIENTE Longitudinal	L ≤ 3m P ≤ 10 %		**P = NP**
		L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 %		**P= NP**
	ANCHURA	A ≥ 180 cm		**A = NP**
	BORDILLO LATERAL	H ≥ 5 cm		**H = NP**
	LONGITUD máxima sin rellano	L ≤ 10m		**L = NP**
	RELLANO INTERMEDIO. Fondo	B ≥ 180 cm		**B = NP**
	PASAMANOS: Para L ≥ 200 cm	Obligatorio a ambos lados		☐
	PAVIMENTO	Antideslizante		☐
	PROHIBIDO Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas ☐			
PASAMANOS (Anejo III, Art.5.3.3)	**PASAMANOS:**	uno a	H = 100 ± 5 cm	**H =100**
		otro a	H = 70 ± 5 cm	**H =75**
	Separación del plano horizontal		a ≥ 4 cm	**a=5cm**
	Separación obstáculos s/vertical		b ≥ 10 cm	**b>10cm**
	Prolongación en los extremos		L = 45 cm	**L =5 cm**
	SEÑALIZACIÓN Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones			
ASCENSORES (Anejo III, Art.5.3.4)	**PLATAFORMA DE ACCESO**		ϕ ≥ 180 cm	**ϕ =180cm**
	Nivel de iluminación a nivel del suelo		E ≥ 100 lux Recomendable	**E =>180lux**
	Franja señalizadora frente a puerta		150 x 150 cm	☒
	Altura de instalación de pulsadores		90 ≤ h ≤ 120 cm	**h = 100cm**
	AGRUPACION DE ASCENSORES EN EDIFICIO			
	Si el recorrido real entre ascensores S > 50m		Todos adaptados	**ADAPTADO**
		Si S ≤ 50	Mïn. 1 adaptado	
	CABINA ADAPTADA DIMENSIONES			
	Ancho x Fondo		A x B ≥ 110 x 140 cm	**A x B = 110X140 (MIN)**
	Con entrada y salida en distinta dirección		A x B ≥ 150 x 180 cm	**A x B = NP**
	REQUISITOS			
	Tolerancias suelos cabina y plataforma		h ≤ 20 mm	**h = <20mm**
	Separación		s ≤ 35 mm	**s = <35mm**
	Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo			**SI**
	Nivel de iluminación a nivel del suelo		E ≥ 100 lux	**E >100 LUX A definir en el P.E.**
	Pasamanos continuos a altura		H_1 = 90 ± 5 cm	**H_1 = 100cm**
	CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de		A x B ≥ 100 x 125 cm	**A x B = NP**
	PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal			☒
	ANCHO		b ≥ 90 cm	**b = 90cm**
	Si el ancho de la cabina A ≤ 110 cm		b ≥ 80 cm	**b = NP**
ELEMENTOS MECÁNICOS (Anejo III, Art.5.3.5.)	**ESCALERAS MECÁNICAS.** Siempre se complementaran con ascensor			
	ANCHO LIBRE		A ≥ 100 cm	**A =NP**
	Nº de peldaños enrasados a entrada y salida		N ≥ 2	**N = NP**
	Protecciones laterales. Pasamanos a altura		H_1 = 90 ± 5 cm	**H_1 = NP**
	Prolongación en los extremos		L ≥ 45 cm	**L = NP**
	TAPICES RODANTES. Siempre se complementaran con ascensor			
	ANCHO LIBRE		A ≥ 100 cm	**A = NP**
	Acuerdo con la horizontal a entrada y salida		L ≥ 150 cm	**L = NP**

	Protecciones laterales. Pasamanos a altura		$H_1 = 90 \pm 5$ cm	**H_1 = NP**
	Prolongación en los extremos		L ≥ 45 cm	**L = NP**
	TAPICES RODANTES INCLINADOS			
	PENDIENTE	L ≤ 3 m	P ≤ 10 %	**L = NP P = NP**
		L> 3 m	P ≤ 8 %. Recom. P ≤ 6 %	**L = NP P = NP**
	RELLANOS INTERMEDIOS		B ≥ 180 cm/≤ 10 m	**B = NP /**
	Espacio libre en los accesos a la rampa		ϕ ≥ 180 cm	**ϕ = NP**
	Protección lateral		h ≥ 5 cm	**h = NP**
	PASAMANOS Para A ≥ 200 cm		Obligatorio a ambos lados	**L = NP**
	PLATAFORMAS ELEVADORAS.			
	ACCESOS		ϕ ≥ 180 cm	**ϕ = NP**
	PULSADORES Ubicación		En plataforma y zonas de embarco y desembarco	
	Altura		90 ≤ h ≤ 120 cm	**h = NP**
	CAPACIDAD de elevación		Q ≥ 250 Kg	**Q = NP**
	VELOCIDAD de desplazamiento		v ≤ 0,1 m/seg	**v = NP**
	P. TRASLACIÓN VERTICAL		Podrán salvar los desniveles permitidos por la Normativa vigente	
	DIMENSIONES y PUERTAS		A x B ≥ 110 x 140 cm	**A x B = NP**
	PUERTAS		b ≥ 90 cm	**b = NP**
	P. TRASLACIÓN OBLICUA		Su instalación queda restringida como ayuda Técnica en caso de REFORMA.	
	DIMENSIONES		A x B ≥ 125 x 100 cm	**A x B = NP**
	PUERTAS		b ≥ 80 cm	**b =NP**
DEPENDENCIAS (Anejo III, Art.6)	ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO			
	Se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención a publico.			**SI**
	Anchos de paso		A ≥ 90 cm	**A > NP**
	Espacio libre a ambos lados de la puerta:			
	Ámbito exterior a la puerta: Ancho x Fondo		A x B ≥ 120 x 145 cm ó A x B ≥ 160 x 120 cm	**A x B > NP**
	Ámbito interior a la puerta: Ancho x Fondo		A x B ≥ 150 x 175 cm ó A x B ≥ 220 x 120 cm	**A x B > NP**
	Espacio libre en el interior de la estancia		ϕ ≥ 150 cm	**ϕ > NP**
	SALAS DE PUBLICA CONCURRENCIA. AULAS, SALAS DE ESPECTÁCULOS Y DE REUNIONES.			
	Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la Sala y al escenario			**SI**
	ACCESO a las reservas y escenario. Pasillos		P ≤ 6% A ≥ 180 cm	**P = NP A = NP**
	DIMENSION ESPACIOS RESERVADOS		A x B ≥ 110 x 140 cm	**A x B = NP**
	ASIENTO RESERVADO Altura		H = 45 cm	**H= NP**
	Reposabrazos		H = 20cm del asiento	**P = NP**
	Espacio frente al asiento		A ≥ 90 cm	**A = NP**
	RESERVAS de espacios y asientos (próximas a los accesos)			
	Usuarios en sillas de ruedas		2/100pers. o frac.	**Nº = NP**
	ESTADIOS Y GRADERÍOS			
	Hasta 5000 personas de aforo		2% (Aforo)	**NP**
	De 5001a 20000 personas		100+0,5% (Aforo-5000)	**NP**
	Mas de 20000		175+0,25%(Aforo-20000)	**NP**
	Plataformas o desniveles de h ≥ 40 cm		Colocar barandillas	☐
	Usuarios con ayudas en la de ambulación		2asientos mín.	**NP**
	PISCINAS DE RECREO			
	PASO ALREDEDOR DEL VASO		A ≥ 180 cm P ≤ 2%	**A =NP P =NP**
	PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables			☐
	GRÚA para personas con movilidad reducida		N ≥ 1por vaso	**N =NP**
	ESCALERAS	Ancho	B ≥ 120 cm	**B = NP**
		Huella (Antideslizante)	≥ 30 cm	
		Tabica	≤ 16 cm	
	Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con continuidad en el vaso		$H_1 = 90$ cm $H_2 = 70$ cm	**H_1 =NP** **H_2 =NP**
	Pediluvios, accesibles por sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.			
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS	**RESERVAS:**			
	Si se instalan aislados serán		**Accesibles**	**SI**
	Si existe acumulación se reserva por cada sexo		N ≥ 1/10 ó fracción	**N =NP**
	CRITERIOS GENERALES			
	PUERTAS, apertura al **EXTERIOR**		A ≥ 90 cm	**A =NP**

(Anejo III, Art.7)	Zócalo protector en ambas caras de la hoja		h ≥ 30 cm	
	DISTRIBUIDOR espacio libre		ϕ ≥ 180 cm	**ϕ =NP**
	Ranura máxima de rejilla de sumideros		d ≤ 1 cm	**d =NP**
	Conducciones de agua caliente		protegidas	☐
	PAVIMENTO antideslizante		En seco y mojado	☐
	BARRAS de apoyo para transferencia: altura		H = 80 ± 5 cm	**H =NP**
		Longitud	80 ≤ L ≤ 90 cm	**L =NP**
		Distancia al eje aparato	30 ≤ d ≤ 35 cm	**d =NP**
	ASEOS			
	Baterías de Urinarios:	Aparatos a h=45 cm	n ≥ 1	**n = 1 por aseo masculino**
	Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre		ϕ ≥ 150 cm	**ϕ = NP**
	LAVABO	h = 80 cm sin pedestal y con grifo	Monomando o aut.	☒
	INODORO:	Altura del inodoro	45 ≤ h ≤ 50 cm	**h = NP**
		Distancia a la pared del borde exterior	d ≥ 70 cm	**d = NP**
		Espacio libre, al menos en un lateral	a ≥ 80 cm	**a = NP**
		Barras de apoyo para transferencia	en ambos lados	☒
	VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro.			
	CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre		ϕ ≥ 150 cm	**ϕ = NP**
	BANCO adosado a la pared.	Ancho x Largo	A x B ≥ 60 X 150 cm	**A x B = NP**
		Alto	45 ≤ h ≤ 50 cm	**h = NP**
	ASIENTO en ducha adaptada.	Ancho	60 cm	**A = NP**
		Alto	45 ≤ h ≤ 50 cm	**h = NP**
	La ducha contará con barras de Trasferencia		al menos a un lado	**Nº= NP**
	PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H = 90 ± 5 cm			**H = NP**
	GRIFERÍA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm.			☐
	VÁLVULA reguladora de temperatura			☐
	SURTIDOR ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento ☐			
	ARMARIO	Altura	35 ≤ h ≤ 160 cm	**h = NP**
		Barra para percha	80 ≤ h ≤ 110 cm	**h = NP**
	CON BAÑERA. En caso de instalarse esta			
	Espacio libre al lado de la bañera		ϕ ≥ 180 cm	**ϕ = NP**
	Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm			☐
	Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera			☐
	Altura del borde superior de la bañera		h ≤ 45 cm	**h = NP**
	Disponible ayuda técnica para las transferencias			☐
MOBILIARIO (Anejo III.Art.8)	Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I.			**SI**
	Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia			**SI**
	PASOS principales entre mobiliario:		A ≥ 180 cm	**A = NP**
	Bordes y esquinas		Romos	**romos**
	ASIENTOS. Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones del edificio.			
	DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos		A ≥ 90 cm	**A = NP**
	ASIENTOS RESERVADOS	Número	Al menos uno	**Nº > NP**
		Altura del asiento	h = 45 cm	**h = NP**
		Altura Reposabrazos	h = 65 cm de suelo(Abatibles)	**h = NP**
	MOSTRADORES Y VENTANILLAS.			
	ALTURA		h ≤ 110 cm	**h = NP**
	ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura		h = 80 cm	**h = NP**
		Longitud de este tramo	L ≥ 120 cm	**L = NP**
		Hueco libre en la parte inferior	h ≥ 70 cm	**h = NP**
			Fondo ≥ 50 cm	**F = NP**
	INTENSIDAD LUMÍNICA		E ≥ 500 lux	**E = NP**
	MAQUINAS EXPENDEDORAS. Instrucciones de uso (excepto expendedoras de tikets de aparcamiento), estarán en Braille, altorrelieve y mácrocaracteres			
	Tikets de aparcamiento. Se recomienda Información sonora			
	Diales y monederos	Altura	90 ≤ h ≤ 120 cm	**h = NP**
	TELÉFONOS			
	RESERVAS	Teléfonos aislados:	Accesibles	
		Agrupación de elementos	1/10 o fracción	**N = NP**
	TELÉFONOS ADAPTADOS	Altura	H = 90 cm	**H = NP**
		Repisa apoyo	H = 80 cm	**H = NP**
		Hueco libre en la parte inferior	h ≥ 70 cm	**h = NP**
		Espacio libre frente al teléfono	ϕ ≥ 180 cm	**ϕ = NP**

	En las baterías de Teléfonos, los accesibles **NO** se colocarán en los extremos y estos deberán prolongarse hasta el suelo, al menos los laterales del primero y del último.		
	ELECTRICIDAD Y ALARMAS. Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y problemas de manipulación.		
	Altura de instalación de mecanismos	90 ≤ h ≤ 120 cm	**h = NP**
	CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS		
	Altura del teclado, con repisa de apoyo	90 ≤ h ≤ 120 cm	**h = NP**
	Espacio libre frente al elemento interactivo	$\phi \geq 180$ cm	**ϕ = NP**
	PANTALLA Altura	100 ≤ h ≤ 140 cm	**h = NP**
	Inclinación	15° ≤ φ ≤ 30°	**φ = NP**
	Bien visible para una persona sentada		
	INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta el suelo, en toda la mayor proyección en planta.		

APARCAMIENTOS (Anejo III.Art.9)	**RESERVA** de plazas:	N ≥ 1/40 ó fracción	
	Aparcamientos vinculados a viviendas	N = 1/ vivienda ó N ≥ 1/40 ó fracción	**N => NP**
	Alojamientos turísticos	N = 1/ alojam. reservado	
	SITUACIÓN. Preferentemente	A nivel de calle. Junto a accesos	
	DIMENSIONES de plazas reservadas:		
	Aparcamiento en línea	A x B ≥ 600 x 360 cm	**NP**
	Aparcamiento en batería	A x B ≥ 500 x 360 cm	**NP**
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Anejo III, Art.10.3)	**RESERVAS**, para cualquier tipo, clasificación o categoría de alojamiento turístico		
	Reserva para personas con movilidad reducida	N ≥ 1/50 ó fracción	**N = NP**
	Plazas con instalación de ayudas técnicas para personas con dificultad en la comunicación	N ≥ 1/10 ó fracción	**N = NP**
	Contará con timbre de llamada luminoso en la puerta de acceso, cuya recepción sea posible en todas las dependencias, incluido el baño.		
	REQUISITOS: Las edificaciones y espacios libres cumplirán con el Anejo II y Anejo III.		
	Las habitaciones y sus baños incorporados en las reservas de los hoteles cumplirán con lo establecido para DORMITORIOS y BAÑOS de viviendas para usuarios de sillas de ruedas.		
	Las unidades reservadas en apartamentos turísticos y viviendas turísticas vacacionales cumplirán lo establecido en el apartado de viviendas para usuarios de sillas de ruedas		

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERRIKUSIA

REVISADO