

- LEYENDA
- RVF507 NB/2 1xMMH-FC3000W IMO
COLUMNA DE 20m
 - CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE
35mm² DE SECCION NOMINAL. RESISTENCIA
ELECTRICA A 20° INTERIOR A 0.24 Ohm/m
 - ARQUETA DE CONEXIONADO Y
DERIVACION
 - ARQUETA CONEXION CON ELECTRODO DE PICA
DE ACERO-COBRE DE Ø19mm
Y 2m DE LONGITUD. SEGUN DETALLE
 - ALTAVOZ EXPONENCIAL DE 30W. OPTIMUS/EC-430m

NOTA RED DE TIERRAS:

EL CONDUCTOR DESNUDO OCURRIRIA A UNA PROFUNDIDAD
MINIMA DE 0.60 METROS SOBRE LA SOLETA TERMINADA.
TODAS LAS ARQUETAS SERAN REGISTRADAS PARA SU MANTENIMIENTO.
LA FORTA A TIERRA SE REALIZARA SEGUN PL.E-1.
SE CONECTARA A LA RED DE TIERRAS TODA LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

ZALDUPE UDAL FUTBOL ZELAIA BERRIZTEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE REFORMA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE ZALDUPE

EXEKUZIO PROIEKTU ALDATUA
PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADOMEFANIA: FUTBOL ZELAIA
MEFANIA: CAMPO DE FUTBOL

Promotor /Eragilea: AURRERA KIROL ELKARTEA

Redactor /Egilea: SABAI A. Errea J.L. Loiaz J. Pagaegi

10.9

e: 1/200

MAIATZA 2023 MAYO