NIK, ARANTZA GARCÍA SÁNCHEZ ANDREAK, VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARANGO UDALEKO IDAZKARIAK

DOÑA ARANTZA GARCÍA SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN.

EGIAZTATZEN DUT Toki Erakundeen Antolakuntza, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua arautzen duen apirilaren 28ko 2.568/1986 Errege Dekretuaren 206 artikuluak ezarritako salbuespena aintzat hartuta, Udal Osoko Bilkurak **2024ko ekainaren 27an** egindako batzarrean honako hau erabaki zuela:

CERTIFICO.- Que, en en el Pleno celebrado por el Ayuntamiento el día **27 de junio de 2024,** y con la salvedad de lo que determina el artículo 206 del R.D. 2.568/1986 de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se adoptó el siguiente acuerdo:

2.a.- <u>CON-OYS-114/2023</u>
Onartzea, hala badagokio, udal eraikin eta instalazioak garbitzeko zerbitzuaren kontratuaren baldintza teknikoen agirian antzemandako akatsen zuzenketa.

2º.-<u>CON-OYS-114/2023</u>
Aprobación, si procede, la corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

Obra eta Zerbitzuen Informazio Batzordearen irizpena aztertu dute.

Visto el dictamen de la Comisión informativa de obras y servicios.

Gaia eztabaidatu ondoren, udala osoko bilkuran Aldeko botoarekin: (PSOE 6) Gómez Viar jn., Martínez González and., Uriarte Cantero jn., Martínez Urdiain and., Crespo Muñiz jn., Mas Postigo and., (EAJ 5) Santisteban Gutiérrez and., García Fernández and., Serrano Fernández jn., Varona Garai jn., Castrillo Raedo and., , (PODEMOS 1) Diez Sainz jn.

Sometido a debate el asunto, el ayuntamiento en pleno, con los Votos a favor : (PSOE 6) Sr. Gómez Viar, Sra. Martínez González, Sr. Uriarte Cantero, Sra. Martínez Urdiain, Sr. Crespo Muñiz, Sra. Mas Postigo, (PNV 5) Sra. Santisteban Gutiérrez, Sra. García Fernández, Sr. Serrano Fernández, Sr. Varona Garai, Sra. Castrillo Raedo, , (PODEMOS 1) Sr. Diez Sainz

Aurkako botoak: (BILDU 5) Gómez Rodríguez jn., Pérez Echebarrena and., García Velasco jn., Etxabe Rodríguez jn., Ocio Molinos and.

Votos en contra : (BILDU 5) Sr. Gómez Rodríguez, Sra. Pérez Echebarrena, Sr. García Velasco, Sr. Etxabe Rodríguez, Sra. Ocio Molinos

ERABAKI DU

ACUERDA

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

LEHENENGOA.- Zuzentzea Valle de Trápaga-Trapagarango udal eraikinen eta instalazioen garbiketa zerbitzuaren kontratuaren espedienteko Baldintza Teknikoen Agirian, "VIII. Kapitulua: Legionelosia prebenitzeko mantenimendua" atalean, antzemandako akatsa, era honetara geratuko delarik:

VIII. KAPITULUA: LEGIONELOSIA PREBENITZEKO MANTENIMENDUA

Kapitulu honen xedea da legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko eta giza kontsumorako uraren kalitatea kontrolatzeko zerbitzuak ematea 1. paragrafoan adierazitako bulegoetan. Eskaintzak egiterakoan, kontuan izan beharko da ekainaren 21eko 487/2022 Errege Dekretuak, legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko osasun-baldintzak ezartzen dituenak, eta urtarrilaren 10eko 3/2023 Errege Dekretuak, kontsumorako uraren kalitatearen, haren kontrolaren eta horniduraren irizpide tekniko-sanitarioak ezartzen dituenak, xedatzen dutena.

Eragindako instalazio gehiago egonez gero edo beste instalazioren bat eginez gero, kontratuan sartu beharko dira, eta enpresak bere gain hartu beharko du, kosturik gabe.

Honako hau da prebentzio-, zuzenketa- eta larrialdi-mantenimenduko plana (2003ko uztailaren 4ko 865/2003 Errege Dekretuaren arabera), gaur egun udal-instalazio hauetan gauzatzen dena,

PRIMERO.- Corregir el error advertido en el "Capítulo VIII: Mantenimiento preventivo de la legionelosis", del Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente del contrato de servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales de Valle de Trápaga-Trapagaran, quedando como sigue:

CAPÍTULO VIII: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LEGIONELOSIS

El objeto del presente capítulo es la prestación de servicios de prevención y control de legionelosis y de control de calidad del agua de consumo humano en las dependencias señaladas en el apartado 1. Se deberá tener en cuenta a la hora de formular las ofertas lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

En caso de existir más instalaciones afectadas o realizarse alguna otra instalación, se deberán incluir en el contrato, asumiéndolo sin coste por parte de la empresa.

Se adjunta el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia (según el real Decreto 865/2003, de 4 de

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

orientabide gisa eta plan berriaren oinarri gisa:

julio de 2003) que actualmente se ejecuta en las siguientes instalaciones municipales, a modo orientativo y cómo base del nuevo plan:

INSTALAZIOA / INSTALACION	**ACS**	**AFCH**
CAMPO FUTBOL TRAPAGARAN FUTBOL ZELAIA	X	
COLEGIO SAN GABRIEL IKASTETXEA	X	
COLEGIO LA ESCONTRILLA IKASTETXEA	X	
EGUNEKO ZENTROA-ERRETIRATUEN ETXEA/ CENTRO DE DIA-HOGAR DEL JUBILADO	X	
ZUGAZTIETAKO FUTBOL ZELAIA / CAMPO DE FUTBOL DE LA ARBOLEDA	X	
UDALTZAINGOAREN ALDAGELAK / VESTUARIOS POLICIA MUNICIPAL		X
OBRA BRIGADAKO ALDAGELAK / VESTUARIOS BRIGADA DE OBRAS	X	
UGARTEKO ESKOLA / ESCUELA UGARTE		X
ASOCIACION CULTURAL ELGUERO KULTURA ELKARTEA		X
ASOCIACION LA REINETA ELKARTEA		X
MERKATU ZAHARRA / MERCADO ANTIGUO		X
EUSKALTEGI TRAPAGARAN		X
KULTUR ETXEA / CASA DE CULTURA		X
LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA		X
HELDUEN HEZKUNTZA IRAUNKORREKO IKASTETXEA/ COLEGIO EPA		X
BAKE EPAITEGIA /JUZGADO DE PAZ		X
UDALTZAINGOAREN KOMISARIA / COMISARIA POLICIA MUNICIPAL	X	
ETXEKO ANDREEN UDAL LOKALA / LOCAL MUNICIPAL AMAS DE CASA		X
ZUGAZTIETAKO FRONTOIA / FRONTON LA ARBOLEDA		X

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

ZUGAZTIETAKO ERRETIRATUEN ETXEA /HOGAR DE JUBILADOS LA ARBOLEDA		X
ZUGAZTIETAKO ELKARTEEN 1 UDAL LOKALA / LOCAL MUNICIPAL ASOCIACIONES LA ARBOLEDA 1		X
ZUGAZTIETAKO ELKARTEEN 2 UDAL LOKALA / LOCAL MUNICIPAL ASOCIACIONES LA ARBOLEDA 2		X
BARRIONUEVOKO ELKARTEEN LOKALA / LOCAL ASOCIACIONES BARRIONUEVO		X
ENPLEGU ETA HERRIAREN GARAPENERAKO AGENTZIA / AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		X
KIUB ETA HERRITARREN PARTAIDETZA / OMIC Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		X
JUAN SEBASTIAN ELKANOKO ELKARTEEN LOKALA / LOCAL ASOCIACIONES JUAN SEBASTIAN ELCANO		X
UDALETXEA / CASA CONSISTORIAL		X
CASERIO AYESTARAN BASERRIA	X	

PROGRAMA PREVENTIVO ACS

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc5e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

OPERACIONES	PERIOCIDAD
Implantación del Libro de Registro	ANUAL
Elaboración de los esquemas de la instalación	ANUAL
Revisión de la instalación estableciendo todos los puntos críticos identificados	ANUAL
Diseño del programa de tratamiento químico	ANUAL
Diseño de los programas de limpieza y desinfección	ANUAL
Diseño de los programas de analíticas físico-químicas y microbiológicas	ANUAL
Distribución de competencias, coordinación y formación	ANUAL
Limpieza y desinfección de la red de distribución	ANUAL
Limpieza y desinfección de la acumulación	ANUAL
Limpieza y desinfección todas las puntas finales	ANUAL
Control Tª todas las puntas finales	ANUAL
Analíticas de parámetros Físico-Químicos	ANUAL
Determinación de Legionella	ANUAL
Visita mensual Tª puntas finales	MENSUAL
Puesta al día Libro de Registro de la instalación	MENSUAL
Registro Tª acumulación según listado I.C.B, S.L	DIARIO
Coordinación del programa preventivo	CONTINUO

GRAMA PREVENTIVO AFCH

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b5-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

OPERACIONES	PERIOCIDAD
Implantación del Libro de Registro	ANUAL
Elaboración de los esquemas de la instalación	ANUAL
Revisión de la instalación estableciendo todos los puntos críticos identificados	ANUAL
Diseño del programa de tratamiento químico	ANUAL
Diseño de los programas de limpieza y desinfección	ANUAL
Diseño de los programas de analíticas físico-químicas y microbiológicas	ANUAL
Distribución de competencias, coordinación y formación	ANUAL
Limpieza y desinfección de la red de distribución	ANUAL
Limpieza y desinfección de la acumulación	ANUAL
Limpieza y desinfección todas las puntas finales	ANUAL
Control Tª todas las puntas finales	ANUAL
Analíticas de parámetros Físico-Químicos	ANUAL
Determinación de Legionella	ANUAL
Visita mensual Tª puntas finales	MENSUAL
Puesta al día Libro de Registro de la instalación	MENSUAL
Registro Tª acumulación según listado I.C.B, S.L	DIARIO
Coordinación del programa preventivo	CONTINUO

PROGRAMA CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA

Zuzentzailea:


Prebentzio-sistemaren emaitza analitikoak ez daudenean onartutako mugen barruan egiten da tratamendu zuzentzailea. Kontrolatu beharreko mugak eta parametroak indarrean dagoen legediaren eta titularraren irizpideen arabera ezarriko dira. Parametro eta balio orokor gisa, honako hauek hartuko dira kontuan:

Correctivo:

El tratamiento correctivo se realiza cuando los resultados analíticos del sistema preventivo no están dentro de los límites admitidos. Los limites y parámetros a controlar se establecerán según la legislación vigente y los criterios del titular. Como parámetros y valores generales se tendrán en cuenta los siguientes:

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b5-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Parámetro	Nivel máximo aceptable	Referencia
Legionella	100 ufc/L para establecimientos con población de riesgo (hospitales, balnearios, residencias de ancianos, etc.) 1.000 ufc/L resto de establecimientos (polideportivos, campings, etc.)	El documento *"Guía Práctica para el Diseño del Plan de Autocontrol de Legionella"* del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco establece algunos de los parámetros que se pueden utilizar en la verificación de la calidad del agua para los que existe cierto grado de consenso sobre su nivel máximo aceptable.
Cloro libre residual	0,2 – 1 ppm	Según el *RD 865/2003*, el agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo humano (Real Decreto 140/2003).
Conductividad	2.500 µS/cm	
Hierro	0,2 ppm	
pH	6,5 – 9,5	
Turbidez	Red de distribución 5 UNF Salida depósito 1 UNF	



Larrialdia:

Berehala esku hartzeko larrialdi-tratamendua honako kasu hauetan jarri behar da abian:

- Osasun-agintaritza eskudunak hala erabakitzen duenean.

- Kontrol analitikoak berehalako arrisku-egoera larria islatzen duenean.

Emergencia:

El tratamiento de emergencia para intervención inmediata se debe poner en marcha en los siguientes supuestos:

- Cuando así lo decida la Autoridad Sanitaria Competente
- Cuando el control analítico refleje una situación de riesgo grave e

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b5-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

- Instalazio bati lotutako legionelosiaren kasuak edo susmoa daudenean.

Honako jarduera hauek egin beharko dira:

- Eragindako instalazioa geldiarazi.
- Talkako desinfektazioa.
- Analitika bidez egiaztatu jarduketak
- Programa zuzentzailea hasi

BIGARRENA.- Kontratazio espedientearen izapidearekin aurrera egitea eta deialdia argitaratu zen bide beretan argitaratzea honi buruzko iragarkia.

HIRUGARRENA.- 10 egunez luzatzea eskaintzak aurkezteko epea, luzapen horrekin uste baita osorik bermatzen direla lizitatzaileen eskubideak, proposaturiko zuzenketek ez dutelako aldatzen alderdi haueko bat ere ez: kontratuaren xedea, lizitazioaren aurrekontua, balio zenbatetsia, egikaritze.epea, oindaintzeko modua, kaudimen teknikoa edo profesionala, kaudimen ekonomikoa, ezta beste ezelako alderdi garrantzitsurik, oinarri juridikoetan jasota dagoen bezala.

inminente.

- Cuando haya casos o sospecha de legionelosis asociado a una instalación.

Se deberán realizar las siguientes actuaciones:

- Paralización de la instalación afectada
- Desinfección de choque
- Verificaciones de las actuaciones mediante analítica
- Inicio del programa correctivo

SEGUNDO.- Dar continuidad a la tramitación del expediente de contratación, y ordenar la inserción de anuncio sobre la publicación en los mismos medios en que se publicó la convocatoria.

TERCERO.- Ampliar en 10 días el plazo de presentación de ofertas, considerando que con esta ampliación quedan plenamente garantizados los derechos de los licitadores, en la medida que las correcciones propuestas no alterarán ninguno de los siguientes aspectos: objeto del contrato, presupuesto de licitación, valor estimado, plazo de ejecución, forma de pago, solvencia técnica o profesional, solvencia económica, ni cualquier otro aspecto significativo tal y como se recoge en los fundamentos jurídicos.

Eta hala jasota geratu dadin, dokumentu hau sinatzen dut Alkate jaunaren aginduz eta oniritsiaz.

Y para que conste, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc9e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Alkatea/ El Alcalde

Idazkaria/ La Secretaria

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc5e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Sinatzaile / Firmante: VALLE DE TRAPAGA-TRAPARANGO UDALA / AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TR Data: 2024-06-28 07:52:09(UTC) Fecha: 28/06/2024 07:52:09 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ARANZAZU GARCIA SANCHEZ Data: 2024-06-28 08:06:58(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:06:58 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR Data: 2024-06-28 08:48:02(UTC) Fecha: 28/06/2024 08:48:02 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotuzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (0dd14b15-4a24-4c88-946e-23cc5e76daf2) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.