



BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERAIKINETAKO IGOGAILUEN MANTENTZE LANAK KONTRATATZEA 2025-2028 ALDIA

ESP.: ELPV-960/2024





1	XEDEA	3
2	KONTRATUAREN IRAUPENA	3
3	IGOGAILUEN ZERREDA	3
4	ZERBITZUAREN MODALITATEA	4
4.1	Mantentze prebentiboa	5
4.1.1	Mantentze tekniko-legaleko eragiketak	5
4.2	Mantentze zuzentzailea	6
5	PRESKRIPZIO TEKNIKOAK	6
5.1	Aplikatzekoa den arautegia	6
5.2	Gaur egungo instalazioak	7
5.3	Teknologia berriak sartzea	7
5.4	Instalazioen inbentarioa	7
5.5	Mantentze-plana	8
5.6	Funtzionamendu-eskuliburuak	8
5.7	Efizientzia hobetzeko plana	9
5.8	Igogailuen azterketak. Erregistroa	9
5.9	Konponketen edo ordezkapenen jakinarazpena	9
6	LIZITAZIOAREN AURREKONTUA	10
7	BALORAZIO IRIZPIDEAK	10
7.1	Balio-iritzien bidez baloratzekoak diren irizpideak	10
7.2	Formulen bidez baloratzekoak diren irizpideak	11
8	FAKTURAZIOA	12
9	ARRISKUEN PREBENTZIOA	12
10	EGIKARITZE BALDINTZAK	12
11	KONTRATUAREN ESKAKIZUNEN LABURPENA	13
12	ZIGORRAK	13



1 XEDEA

Agiri honen xedea da zehaztea zein baldintzatan egingo den Eusko Legebiltzarraren (Becerro Bengoa kalea z/g) egoitzaren eraikineko eta eraikin administratiboko jasogailuen (igogailuak eta plataformak) mantentze-zerbitzu integrala.

Igogailu eta plataforma guztien mantentze integrala kontratatu nahi da; hau da, mantentze prebentiboa, zuzentzailea, prediktiboa eta erabiltzaileak erreskatatzeari dagokiona.

Gainera, igogailuei buruzko dokumentu batzuk prestatu beharko dira, igogailuen Mantentze Liburuan sartzeko.

2 KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratuak lau urte iraungo du, kontratua sinatzen denetik hasita, hau da, 2025. urtetik 2028. urtera arte.

3 IGOGAILUEN ZERREDA

Kontratazio honen xedea da eraikin bakoitzean dauden jasogailuen mantentzea, ondoren datorren zerrendaren arabera.

EGOITZA SEDE

Iz.	KOKALEKUA	RAE	Geraleku kop.	Jasotze karga kg	Pertsonak
Id.	UBICACIÓN		Nº paradas	Carga de elevación kg	Personas
E1 (*)	Sarrera ez. Entrada izq.	0114580	4	630	8
E2	Sarrera, eskuin Entrada drcha.	0114581	4	630	8
E3	Karga jasogailu, atzealdea Montacargas trasero	0114579	5	1.500	20
E4	Tunela Túnel	0117080	3	1.600	21
E5 (**)	Osoko bilkureko jasogailua Elevador S.Plenos	ME0089	3	190	

(*) 2024an berriztatua

(**) Kendu egin da, aurtengo udan osoko bilkuren aretoan egindako lanak direla-eta.
Plataforma berria urte honen bukaeran instalatuko da eta ez da kontratu honetan sartzen.



ADMINISTRATIBOA ADMINISTRATIVO

Iz.	KOKALEKUA	RAE	Geraleku kop.	Jasotze karga kg	Pertsonak
Id.	UBICACIÓN		Nº paradas	Carga de elevación kg	Personas
A1	Kopiagintza Reprografía	00117156	7	800	10
A2	Nagusia Principal	0117148	7	630	8
A3	Liburutegia Biblioteca	0117147	8	630	8
A4	Ararteko	0117152	3	630	8
A5	Tuneleko jasogailua Elevador túnel	ME0093	2	150	
A6	Liburutegiko jasogailua Elevador biblioteca	me0094	2	230	

4 ZERBITZUAREN MODALITATEA

Aurreko apartatuan zehaztutako ekipoen mantentze-zerbitzu integrala egingo duen mantentze-enpresa bat kontratatu nahi da, hau da, arrisku orotakoa izango da igogailu eta plataformei dagokienez, eta barne hartuko ditu horien elementu guztiak: materialak, ekipamenduak eta fabrikatzailearen ordezkoko pieza originalak, baita edozein matxura konpontzeko beharko den eskulana ere. Ezinezkoa bada fabrikatzailearen ordezkoko pieza originalak erabiltzea, mantentze-enpresak txosten bat egin beharko du ordezkoko pieza horiek erabili ezina justifikatzeko eta Eusko Legebiltzarrak onartzeko aurkeztu beharko du.

Mantentze-enpresak bermatuko du elementu eta sistema guztiak behar bezala dabilatzatela, eta egoera ezin hobean daudela ere. Aintzat hartuko den salbuespen bakarra izango da erabilera desagokiari, bandalismoari edo materialen bizi-aldiari dagokiena. Halaber, enpresa esleipendunaren ardura izango da igogailuetako argizatze-ekipoen muntaia eta horniketa, zeinak LED motakoak izan beharko diren.

Mantentzearen irismenean barne hartuta daude igogailuen hobiak eta makina-gelak garbitasun- eta mantentze-egoera egokian izateko baliabide guztiak, izan ere, hiru hilean behin garbitu beharko dira, gutxienez.

Mantentze-lanen egikaritze teknika igogailuaren funtzionamendu-eskuliburuaren arabera egingo da, eta egin beharreko gutxienerako berrikusketak UNE 58720:2020 arauan ezarritakoak dira.





Enpresa saiatuko da jasogailu-unitate guztiak 24 orduz etengabe erabiltzeko moduan egon daitezen urteko egun guztietan; horretarako, estaldura emango du egunean 24 orduz, urteko 365 egunetan, arreta-zerbitzua eskainiko duten teknikarien bitartez.

Teknikarien erantzuna berehalakoa izan beharko da lehentasunezko zerbitzua duten instalazioak gelditzen badira edo pertsonak erreskatatu behar badira. Lehentasunezkoztat jotzen dira hauek:

- E1, E2 eta E3 igogailuak zerbitzuan mantentzea.
- A2 eta A4 igogailuak zerbitzuan mantentzea.

Gainerako egoeretan, 24 ordu igaro baino lehen eman beharko da arreta.

Enpresak, mantentze-zerbitzua esleitutakoan, erantzukizun zibileko aseguru bat edo beste berme baliokide bat aurkeztu beharko du, gutxienez, zerbitzua ematean eragin ditzaketen kalteak estaliko dituen, istripu-kasuetarako 600.000 euroko gutxieneko estaldurarekin, jasogailuetako edozeinentzako, kontratuak iraungo dituen lau urteetarako.

Enpresa esleipendunaren ardura izango da Legebiltzarrari jakinaraztea agiri honen xede diren ekipamenduetan derrigorrezkoak diren arauzko ikuskapen eta probak egin behar direla, Legebiltzarrak horiek egiteko kontratua egin dezan. Zortzi igogailuei egindako azken ikuskapena 2023ko martxokoa da eta, beraz, indarrean dago 2025eko martxora arte. E1 igogailuaren kasuan, gainera, ikuskapen bat egin zen 2024ko ekainaren 14an, egindako aldaketen ondoren.

Gorabeherak jakinarazteko telefono bat eskaini beharko da, arreta etengabea emango duena lanorduetan, ezin izango dena call-center bat izan, gorabeheren abisuetarako eta beste batzuetarako, kontratu honen barruan.

4.1 Mantentze prebentiboa

Kontratuaren xede diren instalazioen mantentze prebentiboak elementu guztiak hartuko ditu: mantentze tekniko-legaleko eragiketak.

4.1.1 Mantentze tekniko-legaleko eragiketak

Aldizka egiten diren mantentze-lanak dira: garbiketa orokorra, ohiko funtzionamenduagatik higatutako elementuak edo elementu akastunak birjartzea edo ordezte, instalazioen ikuskapenak, instalazioen inbentarioa, txostenak eta erakunde publiko eskudunen aurrean dokumentuak aurkeztea.

Kontratu honen xede diren instalazioei aplikatu beharreko indarreko arautegi ofizialen arabera, esleipenduna derrigortuta egongo da mantentze tekniko-legala egitera, erregelamendu horietan jasota dauden indarreko manuen arabera, edo kontratua gauzatu bitartean promulga daitezkeen manuen arabera, nazionalak, autonomikoak edo tokikoak





badira ere. Jarduera horietan sartuko dira aplikatzekoak diren erregelamenduetan ezarritako prebentzio-eragiketak eta aldizkako berrikuspenak, eta esleipendunak egingo ditu.

4.2 Mantentze zuzentzailea

Elementu edo instalazioa funtzionamendu-baldintza normaletara itzultzeko haren akatsa identifikatu, isolatu eta zuzentzeko egin behar diren konponketa-lanen multzoa da. Mantentze hori honela sailka daiteke:

- a) Oinarrizko mantentze zuzentzailea (hala nola prebentiboak hautemandakoa edo eragindakoa, elementu bat edo elementu-multzo txikiak aldatzea edo birjartzea eta abar).
Oinarrizko mantentze zuzentzailea mantentze prebentiboari esleitutako partidan sartuta dago, kontratuaren prezioaren barruan, eta ez dago fakturazio gehigarririk egiteko aukerarik.
- b) Mantentze zuzentzaile handia (hobetzekoa edo aldatzekoa, instalazio eta ekipetan aldaketa handiak egitea dakarrena, edo presazkoa dena eta bitarteko gehigarriak behar dituen).

Azken horren barruan sartzen dira esleipendunak igogailu bakoitzerako egin beharko duen eta Eusko Legebiltzarrak hainbat urtetan gauzatu ahal izango duen efizientzia energetikoa hobetzeko planean jasotako lanak.

Mantentze zuzentzaile handia modu osagarrian fakturatu ahal izango da, baldin eta esleipendunak arrazoituta eta idatziz justifikatzen badu ezin dela gauzatu mantentze prebentiborako dauden baliabideekin. Horretarako, enpresa esleipendunak dagokion proposamena aurkeztuko du, bai eta aurrekontua ere, eskulanaren eta materialen kostuak jasoz eta merkatu-prezioaren arabera banakatuz egingo dena. Eusko Legebiltzarrak aurrekontu hori aztertu eta onartu beharko du lanak hasi baino lehen eta, aldaketak edo jarduketa handiak egonez gero, beste mantentze-enpresa batzuei eskaintzak eskatu ahal izango dizkie, dagokion kontratazio-prozeduraren bidez.

5 PRESKRIPZIO TEKNIKOAK

5.1 Aplikatzekoa den arautegia

Lizitazio honen xede diren lanen ondoriozko prestazio guztiak garatzean, nahitaez bete beharko da segurtasunari eta higieneari buruz eta laneko arriskuen prebentzioari buruz indarrean dagoen arautegi tekniko guztia.

Halaber, igogailuen mantentzeari buruzko arautegia betetzen dela bermatu beharko da: Jasotzeko eta Mantentze Lanetako Aparatuen Erregelamenduko AEM Jarraibide Tekniko Osagarria, apirilaren 2ko 355/2024 Errege Dekretuaren arabera, bai eta ekipamenduen





erabileran, segurtasunean eta mantentze-lanetan eragina izan dezaketen beste araubide sektorial batzuk ere.

5.2 Gaur egungo instalazioak

Enpresa esleipendunak lizitazio-datako baldintzetan onartuko ditu jasogailuak, edozein egoeratan daudela ere. Horregatik, lizitatzailleek haien egoera ezagutu ahal izango dute eskaintza idatzi aurretik. Horretarako, baimena eskatuko diote Mantentze Zerbitzuari (mantenimendu@legebiltzarra.eus) kontratuaren xede diren instalazioetara sartu ahal izateko, betiere haien funtzionamendu normala oztopatzen ez badute.

5.3 Teknologia berriak sartzea

Baldin eta, aurrerapen teknologikoen ondorioz, segurtasunari eta kontrolari begira, edo legezko xedapenen ondorioz, agiri hau indarrean jartzean dauden material, elementu edo kontrol-sistemez bestelako material, elementu edo sistema berriak hartzea onartzen, gomendatzen edo behartzen bada, enpresa esleipendunak nahitaez bete beharko ditu xedapen edo arau horiek, eta horren berri emango dio Legebiltzarrari, egin beharreko aldaketak jasotzen dituen aurrekontuarekin batera.

5.4 Instalazioen inbentarioa

AEM 1 Jarraibide Tekniko Osagarriak eskatutako dokumentazioaz gain, esleipendunak honako hauek aurkeztu beharko dizkio Eusko Legebiltzarrari, kontratua esleitzen denetik hiru hilabeteko epean, eta igogailu bakoitzari dagokionez:

1. Instalazioaren sekzio bertikal eskematizatua, non irudikatuko diren ibilbidearen garapena eta haren kotak zentimetrotan, baita igogailuaren hobia eta makina-gela ere, eta instalazioko ekipo guztien kokapena ere bai.
2. Igogailuaren kabina eta kontrapisua dauden esparruko oinplanoa, eta horien irudikapen eskematikoa.
3. Makina-gelaren oinplanoa, bertan dauden elementuak adierazita.
4. Kabina. Bastidorea eta kaxa. Neurriak eta kaxa maximoa. Sabaiko instalazioak. Irekidura kabinan. Tranpolak edo sorospen-erregistroak.
5. Kabinako argiztapena, normala eta larrialdikoa. Ate-motak. Telefono-instalazioa, halakorik badago.
6. Kontrapisua. Eraketa.





7. Esekidura. Kabina herrestatzeko kableen antolaketa. Esekidura-kableak: ezaugarriak. Poleak: ezaugarriak.
8. Traktore-taldea. Igogailuaren abiadura nominala. Traktore-talde mota. Motorraren potentzia. Intentsitate nominala karga betean. Karga erabilgarria.
9. Maniobra-tresneria. Maniobra-mota.
10. Multzo hidrauliko bultzatzailea. Zilindro-pistoi multzoa. Hodiak. Olioak
11. Instalazio elektrikoa. Indar-, argiteria- eta maniobra-tentsio elektrikoa. Motorrak xurgatutako potentzia. Gelatxoko argiteria-potentzia. Motorraren potentzia-faktorea karga betean. Intentsitate nominala karga betean. Arauzko eroale-sekzioa. Etengailu orokorra. Babesak. Argiteria-zirkuitua. Lur-zirkuitua. Alarma-zirkuitua.

Informazio hori fitxa tekniko batekin osatu beharko da, non laburbilduko diren igogailu bakoitzaren ezaugarri tekniko garrantzitsuenak, igogailuen mantentzeari begira.

5.5 Mantentze-plana

2025eko uztailaren 1a baino lehen, mantentze-enpresak igogailu bakoitzaren mantentze-plana egin beharko du, apirilaren 2ko 355/2024 Errege Dekretuaren 5. artikuluan deskribatzen den gutxieneko edukiarekin, non jarduerak, prozedurak, baliabide materialak, giza baliabideak eta iraupena jasotzen diren, baita mantentze-lanak segurtasun-baldintzetan egiteko behar den informazio guztia ere.

Plan horren gutxieneko edukiak honako hauek jaso beharko ditu:

- a) UNE 58720 Arauan zerrendatutako gutxieneko jarduketak, gehi instalatzailearen edo fabrikatzailearen jarraibideen ondoriozkoak, gehi mantentze-enpresak, bere iritziz, beharrezkotzat jotzen dituenak igogailu bakoitzaren berezitasunen arabera.
- b) Mantentzea egiteko ezarritako gutxi gorabeherako denbora.
- c) Lan horietan arituko diren langileak, kontuan hartuta bereziki igogailuaren zuloan edo sabaian egin beharreko lanak, bai eta mugimenduan dauden osagai mekanikoak edo osagai elektrikoak edo elektronikoak manipulatu behar direnean egin beharrekoak ere.

5.6 Funtzionamendu-eskuliburuak

Mantentze-enpresak igogailu bakoitzaren erabilera-eskuliburua eman beharko dio Eusko Legebiltzarrari, igogailu bakoitza segurtasunez erabiltzeko, kontratua esleitzen denetik hiru hilabete baino gutxiagoko epean, 355/2024 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean jasotakoaren arabera.





Eskuliburu hori etengabe eguneratu beharko da, bereziki kontratua amaitu aurretik, hurrengo mantentze-kontratuaren esleipendunaren eskura jarri ahal izateko.

5.7 Efizientzia hobetzeko plana

Igogailuak deskribatzeko dokumentazio guztia ikusita, esleipendunak igogailuen efizientzia hobetzeko plan balioztatua aurkeztuko du, kontratua esleitu eta 9 hilabeteko epean.

Eusko Legebiltzarrak erabakitze-elementu gisa erabili ahal izango du dokumentu hori, bertan jasotako neurriek ekiteko hurrengo urteetan.

5.8 Igogailuen azterketak. Erregistroa

Esleipendunak berrikuspen presentzial bat egin beharko du hilero, UNE 58720 Arauan ezarritako gutxienezko egiaztapenekin. Ezin izango dira 20 egun baino gutxiago igaro, ezta 45 egun baino gehiago ere. Gehienez ere 10 eguneko epean, berrikuspenetik hasita, buletinak entregatu beharko ditu, 355/2024 Errege Dekretuaren 5. artikuluan deskribatutako gutxienezko edukiarekin.

Buletinak trazabilitatea izan beharko dute mantentze-planarekin eta Eusko Legebiltzarrari egindako entregena.

Esleipendunak erregistroa eguneratuko du Eusko Legebiltzarrarekin adosten duen moduan eta, nolana ere, kontratua amaitzean entregatu beharko du.

Jarduketa bakoitza baino gutxienez bi egun lehenago, posta elektronikoz jakinarazi beharko dio Eusko Legebiltzarreko Mantentze Sailari, mantenimendu@legebiltzarra.eus, eta, gutxienez, honako alderdi hauek adieraziko zaizkio:

- Jarduketaren data zehatza.
- Mantentze-ekintzak egitera joango diren pertsonen buruzko datuak.
- Funtzionamendu normalean eragin ditzaketen eragozpenak.

Eusko Legebiltzarrak ahalmena izango du mantentze-ekintzak eta -datak bere irizpidearen arabera aldatzeko, batez ere jarduera parlamentarioan izan ditzaketen eraginengatik, baita enpresak lan horiek egiteko proposatutako pertsonetako edozein onartzeko edo ez onartzeko ere. Kontuan hartu behar da ostegunetan eta bi ostiraletatik batean osoko bilkurak izaten direla eta, beraz, egun horietan ezin izango dela mantentze-lanik egin.

5.9 Konponketen edo ordezkapenen jakinarazpena

Enpresak idatziz emango du jasogailu-unitateen egoeraren berri, sor daitezkeen gorabehera, anomalia, aurreikuspen eta planekin, egoki irizten dionean.





Mantentze-egiaztapenen ondorioz, mantentze-enpresak antzematen badu konpondu edo ordezkatu beharreko elementuak daudela, eska dakizkiekeen segurtasun-baldintzak betetzen ez direla ikusten duelako, idatziz jakinarazi beharko dio Legebiltzarrari, konponketa-epea adieraziz, antzemandako arriskuaren arabera.

Legebiltzarrak konponketa edo ordezkatzeko horiek onartuko ditu; halere, desadostasuna badago, kontrol-erakunde bat kontratatu ahal izango du desadostasuna eragin duten elementuen ikuskapena egiteko. Epaia bat badator mantentze-enpresaren proposamenarekin, Legebiltzarrak bere gain hartuko du kontrol-erakundeari eskatutako txostenaren kostua; bestela, mantentze-enpresak hartu beharko du bere gain kostu hori.

6 LIZITAZIOAREN AURREKONTUA

Lizitazio-aurrekontua BERROGEITA HEMERETZI MILA ETA ZORTZIEHUN (59.800 €) eurokoa da, gehi BEZari dagozkion hamabi mila bostehun eta berrogeita hemezortzi euro (12.558 €), guztira, HIRUROGEITA HAMABI MILA HIRUREHUN ETA BERROGEITA HEMEZORTZI EURO (72.358 €), lau urteko kuota hauetan banatuta:

2025. urtea = 16.000 € + BEZaren 3.360 € = 19.360 €
2026. urtea = 14.000 € + BEZaren 2.940 € = 16.940 €
2027. urtea = 14.600 € + BEZaren 3.066 € = 17.666 €
2028. urtea = 15.200 € + BEZaren 3.192 € = 18.392 €

2025. urteko prezioan sartuta daude aurreko apartatuetan azaldutako dokumentazioa prestatzeko kostuak.

Igogailuen aldizkako ikuskapenak kontratatzekeko kostuak Legebiltzarraren kontura izango dira.

Prezio horiek gehienekoak dira izatez; beraz, prezio horiek gaintitzen dituzten eskaintzak baztertu egingo dira.

7 BALORAZIO IRIZPIDEAK

Eusko Legebiltzarrarentzat onuragarriena den eskaintza esleitu da, balorazio tekniko eta ekonomiko baten arabera. 100 punturen gaineko balorazioa egingo da: % 25 balio-iritzien bidez baloratzekoak diren irizpideak eta % 75 formulen bidez baloratzekoak diren irizpideak.

7.1 Balio-iritzien bidez baloratzekoak diren irizpideak

Enpresak memoria bat aurkeztuko du, honako hauek azalduz: zerbitzua nola emango duen, zer-nolako mantentze-liburua egin nahi duen, adibide zehatzen bat ere jarrita, eta hori





osatzeko dokumentazioa entregatzeko prozedura. Memoria horretan, halaber, lanen plangintza eta abisuak kudeatzeko modua jasoko dira.

Balorazioak gainerako lizitatzailleek eskaintzen dutenarekin alderatuta egingo dira, eta 25 puntuko balioa izango du gehienez, honela banatuta:

7.1.1 Lanak egiteko metodologia: 10 puntu

Mantentze konduktibo, prebentibo, zuzentzaile eta tekniko-legaleko lanak egiteko metodologia deskribatu beharko da. Azaldutako lan-prozeduren ordena eta zehaztasuna baloratuko dira.

7.1.2 Jarduera parlamentarioan eraginak minimizatzeko proposamena: 5 puntu.

Enpresek deskribatu egingo dute mantentze-lanek jarduera parlamentarioan izango duten eragina minimizatzeko proposamena.

7.1.3 Laguntza teknikoa matxura kasuan: 10 puntu

Deskribatu egingo da gorabehera jakinarazteko metodoa eta gorabehera jakinarazten denetik ebazten den arteko laguntza teknikoa, eta adieraziko da zein izan den erantzuteko denbora, lanalditik kanpo zein lanorduetan.

7.2 Formulen bidez baloratzekoak diren irizpideak

7.2.1 Proposamenaren guztizko prezioa: 75 puntu.

Irizpide hauek baloratuko dira: Proposamenaren prezioa, kontratuaren bi urteetarako eskainitako guztizko zenbatekoari dagokiona.

Gehieneko puntuazioa (75 PUNTU) emango zaio eskaintzarik merkeenari eta gainerakoa modu alderantziz proportzionalen baloratuko da, formula hau aplikatuta:

$$EP_i = P_{\max} \times \frac{(LOP - E_i)}{(LOP - EB)}$$

EP_i	=	Baloratu beharreko eskaintzaren puntuazioa
$P_{\max}$	=	Apartatu honi dagokion puntuazio maximoa (75).
LOP	=	Lizitazioaren oinarritzko prezioa
EB	=	Eskaintza ekonomikorik baxuena
E_i	=	Baloratzen den eskaintza





8 FAKTURAZIOA

Zerbitzuagatiko ordainketak hilean behin egingo dira, amaitutako aldietan, eta faktura egin eta dagozkion berrikuspen-buletinak aurkeztu ondoren.

9 ARRISKUEN PREBENTZIOA

Eusko Legebiltzarrak bere izenean arituko den teknikari bat izendatu ahal izango du segurtasuna eta osasuna gainbegiratzeko lanak egiteko. Teknikari hori arduratuko da agiri honen xede diren lanen dokumentazioa eskatzeaz eta segurtasunaren eta osasunaren jarraipen orokorra egiteaz.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko enpresa-jarduerak koordinatzeko, ESLEIPENDUNAK, kontratua sinatzen denetik hilabete baino gutxiagoko epean, dokumentazio hau aurkeztu beharko du, besteak beste:

- ✓ Egingo dituen zereginen arriskuen ebaluazioa eta hartuko dituen neurri prebentiboak, baita bere enpresak Eusko Legebiltzarraren instalazioetan egingo dituen lanen ondorioz sor ditzakeen eta langile eta erabiltzaileei eragin diezaieketen arriskuen zerrenda ere. (Ez da enpresaren arriskuen ebaluazio orokorra onartuko betekizun hori betetzeko dokumentazio gisa; ebaluazioak Eusko Legebiltzarrean egin beharreko zereginetara egokituta egon beharko du).
- ✓ Bere ustez, Legebiltzarrak arrisku horiek kontrolatzeko hartu behar dituen neurri prebentiboak.
- ✓ Zereginak egingo dituzten langileen zerrenda eta LAPen arloan (langile guztiei eta zuzendaritza-taldeari) emandako berariazko prestakuntzari buruzko ziurtagiria.
- ✓ Zerbitzua ematen arituko diren langile eta ibilgailuen zerrenda jasotzen duen datuen fitxa, Eusko Legebiltzarraren instalazioetan sartzeko baimena emateko.
- ✓ Segurtatzea langile guztiek kontratazioari eta Gizarte Segurantzari buruzko legeko baldintza guztiak betetzen dituztela eta beren arriskuen arabera osasuna zaintzen dutela eta lanposturako egokiak direla.

10 EGIKARITZE BALDINTZAK

Enpresa esleipendunak eta, azpikontrataziorik balego, azpikontratatistak bete beharko dituzte lan-arloan, Gizarte Segurantzarenean eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean dauden legezko zein erregelamenduzko xedapenak eta xedapen arruntak.

Bereziki, langileari ordaindu beharko dio, kontratua gauzatzen den bitartean, haren lanbide-kategoriaren arabera aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboan jasotako soldata, eta





ordaintzekoa den soldata ezin izango da, inola ere, hori baino txikiagoa izan; halaber, berea soilik izango da erantzukizuna laneko istripuei dagokien guztian.

11 KONTRATUAREN ESKAKIZUNEN LABURPENA

	Eskakizuna	Epea
1	Mantentze prebentiboa Mantentze zuzentzailea	Etenbakoa
2	Lehentasunezko arreta/erreskateak	Berehalakoa
3	Gainerako arreta	24 ordu
4	Berrikuspen-buletinak	Jarduketa bakoitza egin eta 10 egunera
5	Mantentze-erregistroa	Etengabea
6	Legebiltzarrari bisiten berri ematea	2 egun lehenago
7	Instalazioen inbentarioa	Kontratua esleitu eta 3 hilabetera
8	Mantentze-plana	2025-07-01a baino lehen
9	Funtzionamendu-eskuliburuak	Kontratua esleitu eta 3 hilabetera
10	Efizientzia hobetzeko plana	Kontratua esleitu eta 9 hilabetera
11	Arriskuen prebentzioari buruzko dokumentazioa	Kontratua sinatu eta hurrengo hilabetean
12	Gorabeheren berri ematea, idatziz	Etenbakoa
13	CALL-CENTER EZ den telefonoa lanorduetan arreta emateko	Etenbakoa lanorduetan

Dagokion dokumentazio eguneratua jaso arte, Legebiltzarrak eskubidea izango du betebeharra sortu zenetik dagokion fakturen ordainketa atxikitzeko.

12 ZIGORRAK

Kontratuaren eskakizunak betetzen ez badira, geldiarazi ahal izango da fakturen ordainketa haiek bete arte; eta egoera errepikatzen bada, zigorrak ezarri ahal izango dira fakturretan (betebeharra sortzen den hilabeteari dagokionetik hasita), dagokion hileko fakturaren eta hurrengo % 10era artekoak, egoera konpondu arte.





Eranskina: Igogailuen ezaugarriak





EUSKO LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO VASCO

