



Getxo

bizi ezazu

URAREN KALITATEA KONTROLATU ETA
ZAINTEZKO ZERBITZUA; URAREN KONTROL- ETA
KUDEAKETA-PROGRAMA (KKP EDO UOP)
BERRIKUSI, EGUNERATU ETA GAUZATZEKO
ZERBITZUA, ETA HORNIKUNTZAKO UDAL-SAREAK
HORNITUTAKO URAREN ANALISIEN BIDEZKO
ZAINTEZA.

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA
BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

OMU/2024/16

2024ko UZTAILA

1. PLEGUAREN XEDEA

Plegu honen xedea da Getxoko Udalak honako zeregin hauek betetzeko deitutako prozedura irekia gidatuko duten baldintza tekniko bereziak zehaztea:

- Udal-hornidurako sarea kontrolatzeko eta zaintzeko urteko programak egitea eta gauzatzea.
- Banaketa-sarea osatzen duten eroanbideen egoera kontrolatzea.
- Uraren kalitatearen emaitzak EKUIS sistemari helaraztea.
- Eskualdeko zentroei uraren kalitateari buruzko informazioa eta sistemaren gorabeherak jakinaraztea.
- Jatorri hidrikoa izan dezaketen agerraldiak ikertzen laguntzea.

Uraren kontrol- eta kudeaketa-programak edo osasun-planak, kontrol- eta zaintza-unitateak, gutxienez, honako analisi hauek izango ditu:

- Kontrol-puntuen desplazamendua eta lagina hartzea: 11 , hilabete bakoitzeko.

RED DISTRIBUCIÓN	PUNTO DE MUESTREO
CASCO URBANO	Red: Ge-3. C/ Lorenzo Areilza. Fuente pública en el Parque.
	Grifo: Ge-14. Avda. Los Chopos. Polideportivo Fadura
	Grifo: PLAZA BIDEZABAL FTE.
	RESI. SDO. CORAZÓN
ROMO/LAS ARENAS	Instituto Fadura
	COLEGIO LARRAÑAZUBI
	Red: Ge-4. Arriluce. Puerto Viejo. Aseos
	Red: Ge-7. Parque frente al Puente Colgante. Fuente pública o servicios.
AZKORRI	Grifo: Ge-8. Muelle Txurruka. Las Arenas. Fuente pública.
	AYUNTAMIENTO GETXO
AZKORRI	Red: Ge-1. Azkorri fte. pública

- Kanilaren edo banaketa-sarearen analisisa: 3/2023 Errege Dekretuarekin bat.
- Andelen eta banaketa-sarearen irteera-kontrolaren analisisa: 3/2023 Errege Dekretuarekin bat.
- Analisi osoa irteeran, gordailuan eta banaketa-sarean: 3/2023 Errege Dekretuarekin bat.
- Uraren karakterizazioa: 3/2023 Errege Dekretuarekin bat, BBUPrekin kontrastean.

Hori guztia berriz diseinatu eta berretsi behar da prestazioaren hasierako fasean, Getxoko ur-sarearen errealitatearekin bat etorriz. Osasun-agintaritzak eskaera analitiko gehiago egiten baditu, BTP hau aldatzen den kasuetan ezartzen den goranzko kontratua aldatuko da.

2. ADMINISTRAZIOAK ESKURATUTAKO DOKUMENTAZIOA

Administrazioak aholkulariari honako dokumentazioa entregatuko dio:

- Aurreko kanpainetako Kontrol eta Zainketa Unitatearen dokumentazio historikoa, KONTROL ETA KUDEAKETA PROGRAMA (aurrerantzean, KKP) eta berrikusi beharreko URAREN OSASUN PLANA (aurrerantzean, UOP).

3. LANEN DESKRIBAPENA.

3.1 GIZA KONTSUMORAKO UREN KALITATE-KONTROLA.

3.1.1. Laginketa plana egitea.

Plan analitiko bat ezarri beharko da 3/2023 Errege Dekretuan ezarritako analisi-motetan, parametroetan eta laginketa-maiztasunetan oinarrituta (3/2023 Errege Dekretua, kontsumorako uraren kalitatearen irizpide tekniko-sanitarioak, uraren kontrola eta hornidura ezartzen dituen), bai eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Sailak emandako gomendioetan ere. Uren kontrol, txorrota, osotasun eta karakterizazio gisako analisiak egingo dira. Analisi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumorako uren informazio-sisteman (EKUIS) dauden laginketa-puntuak esleitu zaizkie, edo aplikazio horretan laginketa-puntu berriak sartuko dira, behar izanez gero.

3.1.2. Laginak hartzea eta lekuan bertan zehaztea.

Laginak behar bezala hartuko dira, indarrean dauden araudi-prozedurekin bat datozen lan-jarraibideen arabera. Landa-ekipo egokiak erabiliko dira parametroak in situ zehazteko, laginak behar bezala kontserbatzeko ontzi bereziak erabiltzeko eta laginak analisi-laborategira garraiatzeko.

3.1.3. Analisiak egitea.

Lortutako lagin bakoitzari dagozkion analisiak egingo dira, legediak eskatzen dituen irizpide eta metodo analitiko normalizatuen arabera, eta laginketa-planean ezarritako kopuruan eta maiztasunean.

Laborategiak UNE-EN ISO/IEC 17025 egiaztagiria izango du saiakuntzak egiteko, bai eta ISO 14.001-2015 ingurumen-kudeaketako sistema eta ISO 9001-2015 kalitatea kudeatzeko sistema ere. Dagokion ENAC ziurtagiria.

3.1.4. Udalari txosten analitikoak bidaltzea eta emaitzak EKUIS programan sartzea. Emaitzen balorazioa eta kalifikazioa.

Laborategiko informatika-sistema (LIMS) baten bidez datu analitikoak sartzea, EKUISekin bateragarria den XMLK formatuko truke-fitxategi bat erabiliz.

Kalitate-kontrola kudeatzea, sarbide mugatu baten bidez. Bertan, datu guztiak excel formatuan esportatu ahal izango dira eta azterketa estatistikoak, grafikoak, laburpenak, taulak eta abar egin ahal izango dira.

Ez-betetze analitikoengatiko alertak automatikoki kudeatzea, e-mail bidez sortutako alertak kudeatzeko eta alerta horren jarraipena egiteko aukera emango duen sistema bat izanda, baita automatikoki sortzen den laginaren baieztapena ere.

Txostenen bidalketen kudeaketa automatikoa, posta elektronikoz, amaitutako buletinak udalak adierazitako pertsonen bidaltzea ahalbidetuko duen sistema baten bidez.

3.2 KONTROL ETA ZAINZA UNITATEA.

3.2.1. Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumorako uren informazio-sistemari (EKUIS) igorri beharko zaio hornidura-sistemen ezaugarriei eta osagaiei buruzko informazioa, Osasun Sailak ezarritako baldintza teknikoen arabera. Instalazio horiei buruzko informazioa eguneratuta eduki beharko da. EKUISen txertatu beharko dira instalazio berriak, horiei lotutako informazio guztiarekin batera.

3.2.2. Osasun Publikoko eskualdeko zentroeiei jakinarazi beharko zaie uraren kalitateari eta banaketa-jarduerei buruzko informazioa.

3.2.3. Zerbitzuan antzemandako gorabeheren berri eman beharko zaie Osasun Publikoko eskualde-zentroeiei, eta horiekin eta Udalarekin lankidetzan aritu beharko da gorabehera horiek konpontzen eta ixten.

3.2.4. Ura jatorri izan dezaketen agerraldien ikerketetan eta uraren kalitatea hobetzeko ikerketetan lagundu beharko da, egoera aztertuz eta konponbideak proposatuz.

3.2.5. Osasun Publikoko Sailak instalazioetan egiten dituen ikuskapen-bisitetan lagundu beharko zaio Udalari.

3.2.6. Udalari aholkua eman beharko zaio Osasun Publikoko Sailak egindako errekerimendu eta jakinarazpenetan, eta kontratuaren xedeari buruzko lege-aldaketan berri eman beharko zaio.

Prestazio horiek guztiak araudi erregulatzailer honetan xedatutakoaren arabera egingo dira:

- 3/2023 Errege Dekretuak aldatu egiten du 902/2018 Errege Dekretua, zeinak aldatu egiten baititu 140/2003 Errege Dekretua, giza kontsumorako uraren kalitateari buruzko osasun-irizpideak eta 1798/2010 Errege Dekretua aztertzeko metodoak, bai eta otsailaren 7ko 104/2003 Errege Dekretua ere, giza kontsumorako uraren kalitateari buruzko osasun-irizpideak ezartzen dituen, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorra garatzeko eman zena, 1998ko azaroaren 3ko 98/83/EE Zuzentaraua Espainiako Estatuan ezartzeko betebeharra betetz.
- 178/2002 Dekretua, uztailaren 16koa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarena, kontsumo publikoko uren kalitatea kontrolatzeko, zaintzeko eta informatzeko sistema arautzen duena, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Euskal Legean ezarritakoa garatzeko eta 1998ko azaroaren 3ko 98/83/EE Europako Zuzentaraua aplikatzeko emana.

3.3. KONTSUMO PUBLIKOKO URAREN OSASUN PLANA (UOP) EDO HORI KONTROLATZEKO ETA KUDEATZEKO PROGRAMA (KKP).

3.3.1. URAREN OSASUN PLANA (UOP) edo KONTROL ETA KUDEAKETA PLANA (KKP) egin/berrikusi beharko da, 3/2022 Errege Dekretuaren 59. artikuluan jasotako eskakizunen arabera, osasun publikoko sailak hala eskatzen badu.

3.3.2. Euskadin ur-hornidurako sistemak eta uraren kalitatea kontrolatzeko eta kudeatzeko urteko programari eusten bazaio, programa hori aldatu eta eguneratu egingo da.

3.3.3. UOP edo KKPre onarpenean laguntzea. Ondoren, Osasun Publikoko Eskualdeko Zentroak onartu beharko du. EAEko KONTSUMORAKO UR-HORNIDUREN KONTROL ETA KUDEAKETA PROGRAMAK EGITEKO GIDAREN arabera egindako programa da, Eusko Jaurlaritzak eginga, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Sailak egindako azken gomendioak barne, Kontrol eta Kudeaketa Programak 2018ko RD/902 berrira egokitzeko, edo Eusko Jaurlaritzak egindako beste edozein eguneratze egiteko.

3.3.4. 3/2022 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta Balio Parametrikoein, Erreferentziako Balioak Gainditzearekin eta VI. eranskinean adierazitakoarekin lotutako gorabeheren kudeaketekin zerikusia duen guztian laguntzea.

3.4. LAN PLANA EGITEA

Plan analitiko bat ezarriko da 3/2023 Errege Dekretuan ezarritako analisi-motetan, parametroetan eta laginketa-maiztasunetan oinarrituta (3/2023 Errege Dekretua, kontsumorako uraren kalitatearen irizpide tekniko-sanitarioak, uraren kontrola eta hornidura ezartzen dituen), bai eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Sailak emandako gomendioetan ere. Uren kontrol, txorota, osotasun eta karakterizazio gisako analisiak egingo dira. Analisi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumorako uren informazio-sisteman (EKUIS) dauden laginketa-puntuei esleituko dira edo aplikazio horretan laginketa-puntu berriak sartuko dira, behar izanez gero.

4. LANEN AURREKONTUA.

Kontratuaren urteko aurrekontua HOGETA LAU MILA ETA BERREHUN EUROKOA da (24.200,00 €, % 21eko BEZa barne).

5. GAUZATZEKO EPEA.

Laguntza teknikoak urtebeteko iraupena izango du (1 URTE), eta urtebetez luzatu ahal izango da.

6. BALDINTZA TEKNIKOAK.

Aholkulariak argitaratzen diren xedapen ofizialak ezagutu beharko ditu, pleguaren xede diren lanei zuzenean edo zeharka eragiten badizkiete. Halaber, araudi, arau eta instrukzio ofizialetako zehaztapenak ezagutuko dituzte, kontratu honetan sartuak dauden lanekin harremana badute eta proiektuak idaztean ala obrak gauzatzean indarrean badaude.

7. LANAK JARRAITZEA

Adjudikaziodun aholkulariak kontratua egiten duen administrazioarekin harremana izango du modu iraunkorrean. Administrazioak udal teknikari bat izendatuko du, bien artean jarduketa larriak eta irizpideak ezartzeko koordinazio lanak egingo dituena.

Aholkulariak teknikari horri (administrazioaren ordezkaria izango dena) txosten bat bidali behar dio, idatziz. Aldizka egingo du eta, bertan, egin duen lana eta hurrengo hamabostaldian egingo duena azaldu behar ditu, hartutako ebazpenekin eta hartu behar direnekin.

Hori guztia ez da oztopo izango administrazioaren arduradunaren eta enpresa adjudikaziodunaren arduradunaren arteko bilera bat egiteko hilean behin; bilera horren akta egin beharko da. Aholkulariak egin eta bidaliko dio parte-hartzaile bakoitzari hurrengo astean.

Enpresak, halaber, eskaintako taldeetik teknikariren bat ordezkatu behar badu, beste teknikari bat sartuko da titulazio berdinarekin eta egiaztatutako esperientzia berarekin edo handiagoarekin. Dena den, egoera hori behar bezala jakinaraziko zaio administrazioari gutxienez hilabete lehenago. Baldintza hori bete ezean, kontratua ezeztatu ahal izango da.

Udalak adjudikaziodunari bere langilerik ez dio lagako kontratuaren xede diren lanak egiteko eta zerbitzuari atxikitako edozein pertsona ordezkatzeko eska dezake, bere iritziz funtzioak garatzeko gaituta ez dagoenean.

Adjudikaziodunak laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan indarreko legeria bete beharko du, bereziki, Laneko Higiene eta Segurtasuneko Ordenantza Orokorra, Laneko Arriskuak Prebenitzeko 31/95 Legea eta hura garatzen duen araudia (39/97 Errege Dekretua).

8.- AHOLKULARIAK EGIN BEHARREKO BESTELAKO LANAK

Aholkulariak produkzio lan guztiak egingo ditu: mekanografia, delineazioa, erreproduzioa eta antzekoak, bai bere laguntzarekin idatzitako agiriekin ere.

9.- ALDIZKAKO LANAK, TXOSTENAK ETA ABAR AURKEZTEA

Zehaztutako lanean dauden testuak A-4/A-3 motako UNE formatuetan aurkeztuko dira. Jatorrizko planoak A1 motako UNE formatuetan marraztuko dira. Horien kopiak, formatu horretan, eta horien kopia murriztuak, A3 motako UNEan.

Dokumentazio guztia euskarri informatikoan (CD edo pendrive) entregatuko da eta jabetzakoarekin bateragarria izan beharko du. Planoak dwg formatuan emango dira (Autocad 2004 bertsioa edo handik gorakoa).

Horrez gain, beste administrazio batzuekiko truke-sistemetan egin beharreko analisiekin eta aldatzarekin lotutako lanen gorputzean adierazitako truke-fitxategiak.

10.- ORDAINTZEKO MODUA

Hileko ziurtagiriaren bidez egingo da, kontratuaren urteko zenbatekoaren hamabirena.

11.- AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA ETA ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK

Baremo hau proposatzen da.

11.1.- IRITZIAREN ARABERAKO BALIOZTAPEN IRIZPIDEAK (GEHIENEZ 49 PUNTU).

A.- LANEN METODOLOGIA, EDUKIA ETA IRISMENA.

A.1.- Gehienez 30 puntu: egin beharreko lanen metodologia deskribatzeko memoria. Esparruaren, udalerriaren eta bere lagindu beharreko sarearen, egikarituko diren lanen, erabiliko den metodologiaren eta abarren gaineko ezagutza.

A.2.- Gehienez 15 puntu: Langileen antolamendua eta organigrama. Gutxieneko lantaldeko kide bakoitzak zein eginkizunetan parte hartuko duen azaldu behar da, burutuko diren lanetako bide kritikoak adierazi behar dira, lanen antolaketa eta koordinazioa denboran ikusi ahal izateko moduan.

A.3.- Gehienez 4 puntu: Baliagarri dauden bitarteko materialen eta kontratuari esleitutako instalazioen zerrenda eta deskribapena. Ondokoak ere adierazi beharko dira: erabilgarri dauden instalazio fisikoak, kontratuaren eskura duden lokomozio- eta lekualdatze-bitartekoak, baliabide osagarriak, ekipo informatikoak eta neurketa-ekipoak eta abar.

11.2.- AUTOMATIKOKI EBALUA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK. Hauek jasoko dira bertan:

- B.1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA (GEHIENEZ 36 PUNTU).

Eskaintza ekonomikoen balorazioa formula honen arabera egitea proposatzen da:

- Gehienezko puntuazioa, HOGITA HAMASEI (36) PUNTU, baliozko proposamen gisa onartzen den eskaintzarik onenari emango zaio. Lizitazioaren oinarriari, ordea, 0 puntu. Lizitazioaren oinarria gainditzen duen eskaintzarik ez da onartuko.
- Gainerako eskaintzetan, honako formula hau erabiliko da:

Oinarrizko puntuazioa = Gehieneko puntuazioa x Eskaintza ekonomikorik onena.

Aztertu beharreko eskaintza

Eskaintzek ohiz edo neurriz kanpoko balioak izango dituzte, 9/2017 SPKLren 149. artikuluan xedatzen duenerako, HAKLEOk 85. artikuluan xedatutakoaren arabera.

- B.2.- ESKAINITAKO KONPROMISOAK (GEHIENEZ 15 PUNTU). (BAI/EZ).
HAMABOST (15) PUNTU emango dira KKP-UOPn ezarritakoen jabetzarako kosturik gabeko analisiak egiteko konpromisoagatik, egungo KKPn ezarritakoen gainetik eskatzen diren analisi berrien doako analisia egiteagatik puntu BAT (1).

Udalak lizitazio-prozesutik kanpo utziko ditu automatikoki ebaluatzen ez diren irizpideak baloratzeko proposamenik aurkezten ez duten eskaintzak.

12.- ZEHAPENAK

Honakoak izango dira:

	Zenbatekoa
Kontratua betetzeko baldintza bereziak ez betetzea, ez-betetze bakoitzeko; alderdi honi dagokionez gehienez ere 5 ez-betetze onartuko dira.	Adjudikazio-zenbatekoaren % 6, ez-betetzeengatik.
Dokumentazioa aurkezteko epea 2 egun baino gehiago atzeratzea, Osasun Sailak errekerimenduak egiteko epetzat ezarritako epeen aurreko 2 egunetan.	1.500,00 €
Agiriak aurkezteko epea 2 egun atzeratzea, Osasun Sailak errekerimenduak egiteko epetzat ezarritako epeen aurreko 3 egunetan.	300,00 €
Dokumentazioa aurkezteko epea Osasun Sailak errekerimenduak egiteko epetzat ezarritako epeen aurreko 3 egunetan egun 1 atzeratzea.	150,00 €

13.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Kontratuaren urteko aurrekontuarekin bat, kaudimen ekonomiko eta finantzarioa honako moduan egiaztatu beharko da:

- Urteko negozio bolumena gutxienez 24.200 eurokoa, amaitutako azkeneko hiru urteetatik bolumen handiena izan den urtean.
- Arrisku profesionalengatik kalte-ordainari buruzko aseguruia izatearen frogagiria, gutxienez kontratuan zehar indarrean dagoena eta minimo 600.000 euroko estaldurarekin.

14.- KAUDIMEN TEKNIKO ETA PROFESIONALA

- Kontratua gauzatzeari atxikitako giza taldeak honako osaera eta esperientzia izango ditu:
 - Goi Mailako Ordezkaritza Tekniko bat, Udalaren arduraduna eta ordezkaria izango dena, 3 urteko esperientziarekin eta antzeko laguntza teknikoko edo 3 kontratutako pilotutako kontratu batekin.
 - Arlo horretan berariazko gaitasuna duen erdi-mailako teknikari bat, 3 urteko esperientziarekin eta antzeko edo 3 kontratutako pilotutako laguntza teknikoko kontratu batekin.

Gaitasuna justifikatzeko berariazko erantzukizunpeko adierazpena eta curriculumak adierazi beharko dira.

- ENPRESA ZIURTAGIRIA
 - Kalitate-ziurtagiriek eta ENAC edo antzekoekin egiaztatuta egotea kabinetea, landaketa eta laborategiko lanak egiteko, eta lankidetzaren gutuna izatea laborategia akreditatzeko.

Laborategi eta osasun-ikuskapen zerbitzua denez, ez dago kontratistaren kaudimena justifikatzen duen sailkapen alternatiborik.

15.- KONTRATUA ALDATZEA

9/2017 SPKLren 205. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako artikulua hauetan jasotako kasuetan aldatu ahalko da kontratua. Hala ere, UOPn adierazten den bezala.

Aurreikusitako aldatetegi dagokienez, kontratatutako tasan urtean zehar egin beharreko analisi kopuru handiena, edo gerora hautemandako premien aurrean Osasun Sailak beste mota batzuetako analisiak behar izatea, kontratuaren urteko zenbatekoaren % 20ra arte urtero.

16.- KONTRATUAN ZEHAZTUKO DIREN GAUZATZE BALDINTZA BEREZIAK

Inklusioa, 9/2017 SPKLren 202. artikuluan adierazitakoarekin bat etorritz:

- Zerbitzuan erabilitako bitartekoen karbono-aztarna txikituko duten lan-teknikak sustatzea: ingurumena errespetatzen duten kontsumigarriak, birziklatuak.

Getxon, 2024ko uztailaren 4an.

AZPIEGITURA, OBRA ETA ZERBITZUEN
ARLOKO ARDURADUNA. INGURUMENA.
Sin. Pedro María Sacristán González

AZPIEGITURA, OBRA ETA ZERBITZU
ARLOKO ZINEGOTZIA INGURUMENA.
Sin. Janire Ocio Celada